

Příloha č. 2 - Propočet nákladů – Aktualizace 03/2025

Vodovodní řady

Profil	Množství	Materiál
100	118 m	Tvárná litina s vnitřní vystýlkou a vnější ochranou
150	215 m	Tvárná litina s vnitřní vystýlkou a vnější ochranou
	333 m	Náhradní zásobování vodou
324/10	12 m	Bezvýkopová metoda - protlak

Vodovodní přípojky

Profil	Délka	Materiál
	104 m	HD-PE

Rušení vodovodu

Profil	Množství	Materiál / technologie
	5,6 m ³	Zalítí vodovodního řadu cementopopílkovou směsí
	10 ks	Odstavení vodovodního řadu vč. zabetonování

Rozebrání a obnova povrchů

Plocha	Povrch
1 kpl.	obnova povrchů dle koncepční studie veřejného prostoru Zóna Jezuitská 5/12/2024 (KAM)

Stavební náklady celkem

7 050 730 Kč

V ulici Dvořákova je uvažováno s rozebráním a obnovou vozovek, chodníků a zelených ploch celoplošně (vč. mobiliáře,...). Tyto povrchy jsou uvažovány dle koncepční studie veřejného prostoru Zóna Jezuitská 5/12/2024 (KAM).

Pozn.: Povrchy nebudou hrazeny ze zdrojů pro obnovu vodovodu a kanalizace – započteno v záměru na kanalizaci.

Upozorňujeme na nutnost koordinace stavby s akcemi GasNet a Teplárny Brno

Aktualizace propočtu cen 03/2025

Ceny byly stanoveny dle kalkulace ÚIS 10/2024.