

Dus
dne

12 -02- 2021

Č. j. BKOM/

Přílohy: Počet listů:

Brněnské komunikace a.s.
Ing. Luděk Borový
Renneská třída 7871a
639 00 Brno

NAŠE ZNAČKA

S / 28 / 231 / 21

VYŘIZUJE/TELEFON

Ing. Koutná / 605 226 760, koutna@vzmb.cz

V BRNĚ DNE

8. 2. 2021

Vyjádření k dokumentaci pro spojené územní a stavební řízení

„Multifunkční sportovní a kulturní centrum (MFSKC) – křižovatka 4. brána BVV“

Jako správce uličního stromořadí souhlasíme s předloženou dokumentací pro spojené územní a stavební řízení na výše uvedenou akci při dodržení následujících podmínek ochrany zeleně:

KÁCENÍ DŘEVIN

- V rámci uličního stromořadí ve správě VZmB jsou ke kácení navrženy 3 stromy (č.1 - 3). S pokácením stromů souhlasíme. O povolení ke kácení je třeba požádat OŽP ÚMČ Brno-střed.
- Kácení požadujeme provádět v době vegetačního klidu.
- Náhradní výsadba bude realizována dle předložené PD, podmínky viz. VÝSADBA.

ZACHOVANÉ STROMY

- Stávající stromy je třeba chránit v souladu s arboristickým standardem **SPPK A01 002:2017**

Ochrana dřevin při stavební činnosti

Ochrana kořenů

- Minimální vzdálenost hrany otevřeného výkopu od paty kmene stromů je 200 cm.
- Práce v kořenovém prostoru stromů budou prováděny ručně.
- Kořeny do průměru 30 mm lze přerušit hladkým řezem, u kořenů do průměru 50 mm bude provedeno individuální posouzení odborným pracovníkem. Kořeny o průměru větším jak 50 mm budou zachovány a chráněny proti vysychání a účinkům mrazu (např. překrytím stěny výkopu geotextilií s vlhčením, minimalizací doby otevřeného výkopu etapizací prací s včasným záhozem).
- V kořenovém prostoru nesmí být ukládán stavební ani jiný materiál.

Ochrana kmene a koruny

- Musí být minimalizováno riziko poškození nadzemních částí stromu stavební činností a mechanismy. Ochrana kmene nesmí být v kontaktu s povrchem kmene, kořenových náběhů a větví. Musí dosahovat výšky alespoň 2 m a lze ji realizovat v podobě bednění kmene či jako liniové oplocení řady stromů. Ochranné opatření musí být funkční po celou dobu činnosti související se stavbou.

- Případný konflikt stavebních mechanismů s korunami stromů lze řešit lokální redukcí stromů v nutném rozsahu, řez musí být odsouhlasen správcem stromořadí a musí být proveden odborným způsobem. Náklady na ošetření stromů jdou na vrub zhotovitele.

Stanovení odborného dozoru

- Při zahájení prací a v případech, kdy budou práce probíhat v kořenovém prostoru stromů, bude odborný dozor či zástupce VZmB vyzván ke kontrole ochranných opatření a ke konzultaci technologií stavby ve vazbě ke stromům (správce stromořadí Ing. Alexandra Koutná, tel. 605 226 760, koordinátor výkopových prací Ing. Tomáš Trnka, tel. 730 872 298).
- V případě poškození stromů bude požadována náhrada, která bude stanovena oceněním.

VÝSADBA:

- Souhlasíme s navrženým sortimentem i technologií výsadby. Pro výsadbu stromů je třeba zajistit dostatečný prokořenitelný prostor, který by měl mít základní plochu nejméně 16 m² a hloubku nejméně 800 mm. Ve zpevněných plochách lze takový prostor vytvořit také pod povrchem například za pomoci strukturních substrátů.
- Výsadby stromů musí respektovat polohu inženýrských sítí.
- U vysazených stromů bude ze strany zhotovitele prováděna následná péče po dobu nejméně 3 let od výsadby.
- Po uplynutí záruční doby 3 let (délka záruky a následné péče prováděné zhotovitelem bývá z praktických důvodů shodná) lze stromy, které budou mít charakter uličního stromořadí, předat na základě předávacího protokolu do správy VZmB. Podmínkou pro převzetí stromů je výsadba na pozemcích ve vlastnictví Statutárního města Brna.

S pozdravem

Veřejná zeleň města Brna,
příspěvková organizace
Kounicova 1013/16a, 602 00 BRNO


Ing. Jozef Kasala
ředitel