

ROZVADĚČ RS4

TYP: 2x PLASTOVÝ PILÍŘ SE SKŘÍNÍ ER2/NV-7/DIN
KRYTÍ: IP 44/20
PŘÍVOD: ZE SPODU
VÝVODY: ZE SPODU

POZNÁMKA :

ROZVODNÁ SOUSTAVA : 3+PEN, 50 HZ, 400/230 V, TN-C
NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA V OBJEKTU : 3+PEN, 50 HZ, 400/230 V, TN-C
: 3+N+PE, 50 HZ, 400/230 V, TN-S

OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.3
ROZVADĚČ DIMEZOVAT S MOŽNOSTÍ NAPOJENÍ LED TV
PŘÍVODNÍ KABEL NENÍ PŘEDMĚTEM PD

VÝMĚNA OSVĚTLENÍ NA STADIONU SRBSKÁ - BRNO			IVO SLAČÁLEK elektroprojekce - instalace Kneslova 22, 618 00 Brno tel.: 608 877 320	
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY				
VEDOUcí PROJEKTU	M. VYPUŠŤÁK		DATUM	11/2025
ZODP. PROJEKTANT	I. SLAČÁLEK		ZAK. ČÍSLO	P - 1061/25
VYPRACOVAL	I. SLAČÁLEK		STUPEŇ	DPS
INVESTOR: STAREZ SPORT a.s., Křídlovická 911/34, 603 00 Brno			D.1.2 TECHNOLOG. ŘEŠENÍ	
ROZVÁDĚČ RS4			MĚŘÍTKO	Č. VÝKRESU D.1.2.2-05

