

SOUBOR VYSVĚTLENÍ (na základě žádostí č. 80 až 81)

Zadavatel:	Statutární město Brno sídlem Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 602 00 Brno IČO 449 92 785
Veřejná zakázka:	Multifunkční sportovní a kulturní centrum (MFSKC) – Křižovatka 4. brána BVV systémové číslo: P25V00000393 evidenční číslo formuláře ve VVZ: Z2025-065282 zadávaná v otevřeném řízení podle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“)

Zadavatel statutární město Brno v rámci výše uvedené veřejné zakázky obdržel prostřednictvím profilu zadavatele:

- dne 16. 1. 2026 v 10:59 hodin žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace (žádosti č. 81 a 82 níže).

Zadavatel na základě výše uvedených žádostí poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace, které popisuje níže.

Žádosti a jejich vypořádání:

Žádost č. 80
Ve vysvětlení žádosti č. 7 je uvedeno, že se sifony na dešťových kanalizačních přípojkách nerealizují. Ale na přípojkách uličních vpustí dle Městských standardů ano (příloha č. 9). Tomu odpovídají položky č. 76, 77, 78 v SO 101. Dotaz ale nebyl na sifon uliční vpusti, ale na napojení drenáží komunikací do přípojek uličních vpustí. Toto je popsáno v TZ SO 101v odstavci f) na straně 7 následovně: „Drenáže budou zaústěny do přípojek uličních vpustí do odbočky KT za sifonem.“ Žádáme o doplnění soupisu prací o dodávku a montáž těchto odboček a zároveň o doplnění projektové dokumentace o výkres uliční vpusti.
Vysvětlení na žádost č. 80
Co se týká doplnění odbočky pro drenáž, platí komentář, který byl uveden k dotazu "Komentář: Kolena a tvarovky na kanalizačních přípojkách se samostatně nevykazují, jsou součástí výměry celkové délky přípojky" Výkres UV je přílohou technické zprávy SO 101.

Žádost č. 81
Po vysvětlení žádosti č. 17 byla správně doplněna položka do SO 020 na odstranění velkoplošné značky před stávající okružní křižovatkou u budovy parkoviště. Ale v situaci objektu SO 190 není zakreslena její nová poloha. Domníváme se, že musí být znovu osazena

a změněna dle nové situace. Také postrádáme směrové tabule na větvích nové okružní křižovatky. K navrženému dopravnímu značení se měla vyjádřit policie ČR. Její vyjádření však v dokumentaci chybí, i když je uvedeno v seznamu vyjádření a stanovisek. Žádáme o doplnění vyjádření Policie k dopravnímu značení a doplnění SO 190 o novou VPL značku ke stávající OK.

Vysvětlení na žádost č. 81

Stavba MFSKC – křižovatka 4. brána BVV byla odsouhlasena stanoviskem ke stavbě DI PČR – KRPB-14869-1/ČJ-2021-0600DI-NEP. O stanovisko DI PČR v rámci dopravního značení žádá MMB OD v rámci procesu opatření obecné povahy ke stanovení místní úpravy provozu, o které bylo požádáno dne 13. 3. 2024. V současné době nebylo předmětné opatření obecné povahy vydáno, podoba dopravního značení tedy nemusí být finální.

Závěr

Výše uvedené žádosti byly zadavateli zaslány v souladu se lhůtou stanovenou § 98 ZZVZ. Zadavatel v tomto vysvětlení zadávací dokumentace na žádosti odpověděl ve lhůtách dle § 98 ZZVZ.

Zadavatel nadále doporučuje dodavatelům, aby sledovali profil zadavatele, kde budou všechna následující vysvětlení, jakož i případná doplnění nebo změny zadávacích podmínek zveřejňovány v souladu se zákonnými pravidly ZZVZ.

V Brně dne 20. 1. 2026

Mgr. Oldřich Kozumplík

KROUPALIDÉ advokátní kancelář s.r.o.

zástupce zadavatele