


D.1.2

SO 199

Rehulka

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bpv

VEDOUCÍ PROJEKTANT	Ing. Martin ŘEHULKA	<i>Rehulka</i>	 Projekční kancelář PRIS spol. s r.o. OSOVA 20, 625 00 BRNO tel. / fax 547 212 053, e-mail info@pris.cz		
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Ing. David MEZERA	<i>Mezera</i>			
VYPRACOVAL	Ing. David MEZERA	<i>Mezera</i>			
KONTROLOVAL	Ing. Jiří ŠRUBAŘ	<i>Rubar</i>			
KRAJ	JIHOMORAVSKÝ	OBJEDNATEL DOKUMENTACE	Statutární město Brno, mč. Brno-Nový Lískovec	DATUM	09/2025
AKCE Parkovací dům Nový Lískovec SO 199 Parkovací dům				FORMÁT	A4
				MĚŘÍTKO	-
				STUPEŇ	PDPS
				ČÍS. ZAKÁZKY	21180
				ARCHIVNÍ ČÍS.	19_KSV
PŘÍLOHA	KNIHA SVÍTIDEL		ČÍS. SOUPRAVY	ČÍS. VÝKRESU 19	

KNIHA SVÍTIDEL

STAVBA: PARKOVACÍ DŮM NOVÝ LÍSKOVEC						
OBJEKT: SO 199 PARKOVACÍ DŮM						
OZNAČ. NA VÝKRESE	POPIS	VÝKON	POČET			POZNÁMKA
A	SVÍTIDLO LED 1x61W IP65 PŘISAZENÉ, ZÁVĚSNÉ BÍLÉ, 7700 lm	1x61 W	2.PP	–	8	
			1.PP	3		
			1.NP	3		
			2.NP	2		
B	SVÍTIDLO LED 1x40W IP65 PŘISAZENÉ, ZÁVĚSNÉ BÍLÉ, 5500 lm	1x40 W	2.PP	–	159	
			1.PP	81		
			1.NP	78		
			2.NP	–		
C	SVÍTIDLO LED 1x32W IP65 PŘISAZENÉ, ZÁVĚSNÉ BÍLÉ, 4000 lm	1x32 W	2.PP	18	21	
			1.PP	3		
			1.NP	–		
			2.NP	–		
D	SVÍTIDLO LED 1x20W IP65 PŘISAZENÉ, ZÁVĚSNÉ BÍLÉ, 2750 lm	1x20 W	2.PP	–	14	
			1.PP	4		
			1.NP	8		
			2.NP	2		
N1	LED SVÍTIDLO PŘISAZENÉ 1x5W IP44 S PIKTOGRAMEM NOUZOVÉ S VLASTNÍM ZDROJEM 1HOD	1x5 W	2.PP	1	24	
			1.PP	13		
			1.NP	10		
			2.NP	–		
N2	LED SVÍTIDLO PŘISAZENÉ 1x5W IP44 NOUZOVÉ S VLASTNÍM ZDROJEM 1HOD	1x5 W	2.PP	2	32	
			1.PP	15		
			1.NP	15		
			2.NP	–		