UMÍSTĚNÍ VJEZDÉ BRÁNY DO PLACENÉHO ÚSEKU PARKOVACÍHO DOMU

ODDĚLENÍ KOMUNIKACE PRO CHODCE POMCÍ OBRUBY +150 mm A OSAZENÍ CITIBLOCKU v. 500 mm

OTEVŘENÍ ZÁVORY
1x PRAFIaDur 2x2x0,8, NENORMOVÁ TRASA, PŘÍCHYTKA 6700PO, ROZTEČ 0,3m

OSA SVĚTEL

TEPLOTNÍ DETEKČNÍ KABEL, PŘÍCHYTKA, ROZTEČ 0,3m

1x U/UTP cat. 5e–GSM
2x J–Y(st)Y 1x2x0,8
TR.TUHÁ1420

1x PRAFIaDur 2x1,5
1x PRAFIaDur 2x1,5
FUNKČNÍ KABELY NA PŘ.6700PO
1x J–Y(st)Y 1x2x0,8
1x J–Y(st)Y 2x2x0,8
TR.TUHÁ1420

2xMODUL NA KRUHOVOU LINKU
1x2IN MODUL TEPLOTNÍHO KABELU

POŽÁRNÍ ÚSEK N 1.1/N2, DETEKČNÍ ZÓNA 3, 450m2

POŽÁRNÍ ÚSEK N 1.1/N2, DETEKČNÍ ZÓNA 4, 1600m2

POŽÁRNÍ ÚSEK N 1.1/N2
S.V.2,6m, ROVNÝ STROP BEZ PŘEKLADŮ,
2050m2,=>MUSÍ BÝT DVĚ DETEKČNÍ ZÓNY, čl. 6.2.3, odst.b), ČSN 34 2710,
DH TEPELNÉHO HLÁSIČE ("C" A VÝŠE)=3,6m

2530mm
5100mm
5100mm
5700mm
6400mm
5200mm
1900mm

1x J–Y(st)Y 1x2x0,8–HLÁSIČE
1x J–Y(st)Y 2x2x0,8–CIMB00
1x PRAFIaGuard 2x1,5–MAJÁK U KTPO
1x PRAFIaGuard 5x2x0,8–KTPO
1x PRAFIaGuard 10x2x0,8–OPPO
1x PRAFIaDur 2x2x0,8–OTEVŘENÍ ZÁVORY
2x U/UTP 5e–KTPO PZTS, SIRÉNA PZTS

ÚSTŘEDNA EPS, V.480, Š.410, HL. 205
S.H. 1,2m

ÚSTŘEDNA ZDP

2x PRAFIaGuard 2x1,5–SIRÉNY
1x PRAFIaGuard 2x1,5–KTPO
1x PRAFIaGuard 2x2x0,8–ZÁVORA
1x PRAFIaGuard 2x1,5–MAJÁK

1x PRAFIaGuard 2x1,5
1x PRAFIaGuard 2x1,5
1x J–Y(st)Y 1x2x0,8
2x J–Y(st)Y 2x2x0,8

KL1
Z–002
Z–001
POŽÁRNÍ ÚSEK N 1.2

HLÁSIČ NASTAVENÝ DO TEPELNÉHO REŽIMU

3x U/UTP 5e, PRO PIR, MK, KL.
PZTS
3xU/UTP,5e,TR 2025, PRO PZTS KTPO, SIRÉNA, GSM
1x U/UTP cat.5e – GSM
2xU/UTP cat.5e,TR 2025, PRO PZTS KTPO, SIRÉNA

NAD ROVINOU PŮDORYSU

DETEKČNÍ KABEL POKRAČUJE PO STROPĚ RAMPY DO 1.NP

ODJEZDOVÁ RAMPA DO 1.NP
>>>>>>>
15,0%

2x J–Y(st)Y 1x2x0,8
2x J–Y(st)Y 1x2x0,8
TR.TUHÁ1420

1x J–Y(st)Y 1x2x0,8–HLÁSIČE
1x J–Y(st)Y 2x2x0,8–CIMB00
1x PRAFIaGuard 2x1,5–MAJÁK U KTPO
1x PRAFIaGuard 5x2x0,8–KTPO
1x PRAFIaGuard 10x2x0,8–OPPO
1x PRAFIaDur 2x2x0,8–OTEVŘENÍ ZÁVORY
2x PRAFIaDur 2x1,5–SIRÉNY 1.NP, 1.PP+2.PP
1x U/UTP cat.5e–GSM PZTS

±0,000=281,00

POŽÁRNÍ ÚSEK N 1.1/N2, DETEKČNÍ ZÓNA 1, 450m2

POŽÁRNÍ ÚSEK N 1.1/N2, DETEKČNÍ ZÓNA 2, 1600m2

2x PRAFIaDur 2x1,5, NENORMOVÁ TRASA, PŘÍCHYTKA 6712POINT, ROZTEČ 0,6m

1x J–Y(st)Y 1x2x0,8
1x J–Y(st)Y 2x2x0,8
1x PRAFIaDur 2x1,5

PROTIPOŽÁRNÍ UCPÁVKA

2x J–Y(st)Y 1x2x0,8
1x PRAFIaDur 2x1,5

1x PRAFIaDur 2x1,5
1x PRAFIaDur 2x1,5
FUNKČNÍ KABELY NA PŘ.6700PO
1x J–Y(st)Y 1x2x0,8
1x J–Y(st)Y 2x2x0,8
TR.TUHÁ1420

1x J–Y(st)Y 1x2x0,8

1800mm
5400mm

OBRYS 3.PP

2x J–Y(st)Y 1x2x0,8
TR.TUHÁ1420

V. 1,2m

3000mm

A
B
C
D

LEGENDA JE V BLOKOVÉM SCHÉMATU

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU		ASEC - elektrosystémy s.r.o. Hlavkova 889/23, 625 00 BRNO IČO: 25 27 76 93, DIČ: CZ25 27 76 93 tel./fax: 547 259 827	
ZODP.PROJEKTANT	ING. PETR VAŠÍČEK		
VYPRACOVAL	MARTIN ŠANCA		
KONTROLOVAL	ING. PETR VAŠÍČEK		
INVESTOR : STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO, M.Č. BRNO–NOVÝ LÍSKOVEC		FORMÁT	8 A4
NÁZEV AKCE: PARKOVACÍ DŮM NOVÝ LÍSKOVEC		DATUM	SRPEN 2025
		STUPEŇ	DVZ
		ČÍSLO ZAKÁZKY	
		SPECIALIZACE	EPS, PZTS
ČÍSLO A NÁZEV OBJEKTU			
NÁZEV VÝKRESU: PŮDORYS 1.PP		MĚŘÍTKO: 1:100	ČÍSLO VÝKRESU: 102