



LEGENDA SILNOPROUD:

- RH Hlavní rozvaděč objektu
- SVĚTELNÝ OBVOD CYKY 1,5mm²
- KABELOVÁ TRASA
- VNEJŠÍ VLVY DLE ČSN 332000-1 ed.2: VENKOVNÍ PROST. AB8, AD4, V OSTATNÍCH PROSTORECH AB4
- OVĚŘENÍ SPINACÍ PŘÍSTROJE VE VÝŠI 1,2m NAD PODLAHOU.
- SOUSTAVA : 3PEN stř. 50Hz 400/230V TN-C před RH : 3NPE stř. 50Hz 400/230V TN-C-S za RH
- MÍSTO ROZDĚLENÍ PEN VODIČE: ROZVADĚČE RH
- OCHRANA PŘED ŮRAZEM EL. PROUDEM: ST. NORMÁLNÍ-AUT. ODPOJENÍM OD ZDROJE ST. DOPLNĚNÁ-PROUDOVÝMI CHRÁNIČI A DOPL. POSPOJ.

POZNÁMKA:

- VYPÍNAČE +1200mm
- POHYBOVÉ SPINÁČE VE VÝŠCE +2,2m.
- ROZVODY PROVEDENY NA POVRCHU, KABELY ULOŽENY V DRÁTENÝCH ŽLABECH NEBO TUHÝCH TRUBKÁCH A PŘÍCHOYTÁCH. INSTALACE NA KOMUNIKAČNÍ PLOCHÁCH VE VÝŠCE MIN. 2,1m

LEGENDA SVÍTIDEL:

- A SVÍTIDLO LED 1x61W IP65 PŘISAZENÉ, ZÁVĚSNÉ BÍLÉ, 7700lm 1 x 61W
- B SVÍTIDLO LED 1x40W IP65 PŘISAZENÉ, ZÁVĚSNÉ BÍLÉ, 5500lm 1 x 40W
- C SVÍTIDLO LED 1x32W IP65 PŘISAZENÉ, ZÁVĚSNÉ BÍLÉ, 4000lm 1 x 32W
- D SVÍTIDLO LED 1x20W IP65 PŘISAZENÉ, ZÁVĚSNÉ BÍLÉ, 2750lm 1 x 20W

- N1 LED SVÍTIDLO PŘISAZENÉ 1x5W IP44 S PIKTOGRAMEM NOUZOVÉ S VLASTNÍM ZDROJEM 1HOD
- N2 LED SVÍTIDLO PŘISAZENÉ 1x5W IP44 NOUZOVÉ S VLASTNÍM ZDROJEM 1HOD

LEGENDA PŘÍSTROJŮ:

- KABELOVÝ VÝVOD PRO TECHNOLOGIE, REZERVA 3m
- SPINÁČ 10A 250V ŘAZENÍ 1 IP44, NA POVRCH, BÍLÝ
- KRABICOVÁ ROZVODKA S VÍCEM A BEZŠROUBOVÝMI SVORKAMI STOUPAČÍ VEDENÍ
- SNÍMAČ POHYBU S INFRA SENZOREM, REDUKCE DOSAHU, MAX. 12m, IP44

SOUBŘADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK
VÝKOVÝ SYSTÉM: Bpv

VEDOUČÍ PROJEKTANT	Ing. Martin ŘEHULKA				
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Ing. Jan Zářecký				
VYPRACOVAL	Ing. Luboš Novák				
KONTROLOVAL	Ing. Jan Zářecký				
KRAJ	JIHOMORAVSKÝ	OBJEDNATEL DOKUMENTACE	Stavárna města Brno, m.č. Brno-Nový Lískovec	DATUM	10/2024
AKCE				FORMÁT	10x A4
				MĚŘÍTKO	1:100
				STUPĚN	PDP8
				ČÍS. ZAKÁZKY	21180
				ARCHIVNÍ ČÍS.	
PŘÍLOHA	PŮDORYS 1.NP			ČÍS. VÝKRESU	103