UMÍSTĚNÍ VJEZDÉ BRÁNY DO PLACENÉHO ÚSEKU PARKOVACÍHO DOMU

ODDĚLENÍ KOMUNIKACE PRO CHODCE POMCÍ OBRUBY +150 mm A OSAZENÍ CITIBLOCKU v. 500 mm

OTEVŘENÍ ZÁVORY
1x PRAFIaDur 2x2x0,8, NENORMOVÁ TRASA, PŘÍCHYTKA 6700PO, ROZTEČ 0,3m

ÚSTŘEDNA ZDP, (ZHOTOVITEL EPS ZAJISTÍ U PATROL JIHLAVA)

ÚSTŘEDNA EPS, V.480, Š.410, HL. 205
S.H. 1,2m

2x PRAFIaGuard 2x1,5–SIRÉNY
1x PRAFIaGuard 2x1,5–KTPO
1x PRAFIaGuard 2x2x0,8–ZÁVORA
1x PRAFIaGuard 2x1,5–MAJÁK

1x PRAFIaGuard 2x1,5
1x PRAFIaGuard 2x1,5
1x J–Y(st)Y 1x2x0,8
2x J–Y(st)Y 2x2x0,8

1x J–Y(st)Y 1x2x0,8–HLÁSIČE
1x J–Y(st)Y 2x2x0,8–CIMB00
1x PRAFIaGuard 2x1,5–MAJÁK U KTPO
1x PRAFIaGuard 5x2x0,8–KTPO
1x PRAFIaGuard 10x2x0,8–OPPO
1x PRAFIaDur 2x2x0,8–OTEVŘENÍ ZÁVORY
2x U/UTP 5e–KTPO PZTS, SIRÉNA PZTS

KL1
Z–002
Z–001
POŽÁRNÍ ÚSEK N 1.2

NAD ROVINOU PŮDORYSU

ODJEZDOVÁ RAMPA DO 1.NP

DETEKČNÍ KABEL POKRAČUJE PO STROPĚ RAMPY DO 1.NP

15,0%

HLÁSIČ NASTAVENÝ DO TEPELNÉHO REŽIMU

3x U/UTP 5e, PRO PIR, MK, KL.

PZTS

3xU/UTP,5e,TR 2025, PRO PZTS KTPO, SIRÉNA, GSM

1x U/UTP cat.5e – GSM

2xU/UTP cat.5e,TR 2025, PRO PZTS KTPO, SIRÉNA

2x J–Y(st)Y 1x2x0,8

2x J–Y(st)Y 1x2x0,8
TR.TUHA1420

1x U/UTP cat. 5e–GSM
2x J–Y(st)Y 1x2x0,8
TR.TUHA1420

OSA SVĚTEL

TEPLOTNÍ DETEKČNÍ KABEL, PŘÍCHYTKA, ROZTEČ 0,3m

2530mm

POŽÁRNÍ ÚSEK N 1.1/N2, DETEKČNÍ ZÓNA 3, 450m2

POŽÁRNÍ ÚSEK N 1.1/N2, DETEKČNÍ ZÓNA 4, 1600m2

5100mm

1x PRAFIaDur 2x1,5
1x PRAFIaDur 2x1,5
FUNKČNÍ KABELY NA PŘ.6700PO
1x J–Y(st)Y 1x2x0,8
1x J–Y(st)Y 2x2x0,8
TR.TUHA1420

2xMODUL NA KRUHOVOU LINKU
1x2IN MODUL TEPLOTNÍHO KABELU

POŽÁRNÍ ÚSEK N 1.1/N2
S.V.2,6m, ROVNÝ STROP BEZ PŘEKLADŮ,
2050m2,=>MUSÍ BÝT DVĚ DETEKČNÍ ZÓNY, čl. 6.2.3, odst.b), ČSN 34 2710,
DH TEPELNÉHO HLÁSIČE ("C" A VÝŠE)=3,6m

±0,000=281,700

POŽÁRNÍ ÚSEK N 1.1/N2, DETEKČNÍ ZÓNA 1, 450m2

POŽÁRNÍ ÚSEK N 1.1/N2, DETEKČNÍ ZÓNA 2, 1600m2

5700mm

2x PRAFIaDur 2x1,5, NENORMOVÁ TRASA, PŘÍCHYTKA 6712POINT, ROZTEČ 0,6m

1x J–Y(st)Y 1x2x0,8
1x J–Y(st)Y 2x2x0,8
1x PRAFIaDur 2x1,5

PROTIPOŽÁRNÍ UCPÁVKA

2x J–Y(st)Y 1x2x0,8
1x PRAFIaDur 2x1,5

1x J–Y(st)Y 1x2x0,8

6400mm

1800mm

5400mm

OBRYS 3.PP

5200mm

1900mm

V. 1,2m

3000mm

LEGENDA JE V BLOKOVÉM SCHÉMATU

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU		ASEC – elektrosystémy s.r.o. Heverlee 889/23, 625 00 BRNO IČO: 25 27 76 93, DIČ: CZ25 27 76 93 tel./fax: 547 259 827	
ZODP.PROJEKTANT	ING. PETR VAŠÍČEK		
VYPRACOVAL	MARTIN ŠANCA		
KONTROLOVAL	ING. PETR VAŠÍČEK		
INVESTOR : STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO, M.Č. BRNO–NOVÝ LÍSKOVEC		FORMÁT	8 A4
NÁZEV AKCE: PARKOVACÍ DŮM NOVÝ LÍSKOVEC		DATUM	SRPEN 2025
		STUPEŇ	DVZ
		ČÍSLO ZAKÁZKY	
		SPECIALIZACE	EPS, PZTS
ČÍSLO A NÁZEV OBJEKTU			
NÁZEV VÝKRESU: PŮDORYS 1.PP		MĚŘÍTKO: 1:100	ČÍSLO VÝKRESU: 102