

Zadavatel:

Statutární město Brno

se sídlem: Dominikánské nám. 196/1, Brno-město, 602 00 Brno

IČO: 44992785



Název veřejné zakázky:

„Rekonstrukce bazénové vany Bazénu Ponávka“

podlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v otevřeném řízení podle ust. § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“),

Zadavatel obdržel dne 11. 2. 2026 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 výše uvedené veřejné zakázky a poskytuje toto

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Žádost č. 1

Tímto bychom chtěli požádat o vysvětlení ZD pro veřejnou zakázku „Rekonstrukce bazénové vany bazénu Ponávka“.

Dotaz č. 1

Záruční doba:

Ve smlouvě o dílo dle čl. XI.1. je uvedeno:

Zhotovitel poskytuje Objednateli na provedené dílo záruku za jakost (dále jen „Záruka“) ve smyslu § 2619 a § 2113 a násl. Občanského zákoníku, a to v délce 60 měsíců ode dne převzetí díla po podpisu převjímacího protokolu všemi stranami, případně ode dne odstranění poslední Drobné vady, bylo-li převzato s Drobnými vadami; a to na provedené práce a dodávky (dále jen „Záruční doba“).

Dotaz: Dílo zahrnuje technologické dodávky, stroje a zařízení, na které dávají běžně jejich výrobci, případně dovozci samostatný záruční list se zárukou v zákonné délce 24 měsíců. Z toho důvodu žádáme Zadavatele u těchto specifických dodávek o akceptaci záručních listů a tím i stanovenou záruční dobu v délce min. 24 měsíců. V této souvislosti žádáme Zadavatele, o doplnění návrhu Smlouvy o dílo.

Dotaz č. 2

Chápeme správně že dle výkresu HP4-2-101430, musí zhotovitel nerezového bazénu dodržet minimální počet 12 ks dělících rovin z důvodu zachování co nejnižšího počtu svarových spojů v rámci tělesa bazénu?

Děkujeme.

Odpověď:

Dotaz č. 1 - Zadavatel vzhledem k typu dodávaných strojů a zařízení, a vzhledem ke znalosti běžných záručních dob těchto výrobků, trvá na celkové záruce za dílo 5 let. Uchazeč tuto skutečnost zohlední při zpracování nabídky.

Dotaz č. 2 - Zadavatel potvrzuje, že zhotovitel musí při realizaci dodržet co nejnižší počet svarových spojů v rámci tělesa bazénu dle projektové dokumentace.

Zadavatel pro vyloučení pochybností uvádí, že shora uvedeným vysvětlením nedošlo ke změně nebo doplnění soutěžních podmínek.

V Brně dne dle elektronického podpisu

Ing. Tomáš Pivec, MBA
vedoucí Odboru investičního
Magistrátu města Brna