



PROVEDENÍ OTVORŮ VE STROPNÍ KONSTRUKCI



DOBETONÁVKY- VYŠRAFOVANÉ



DOBETONÁVKY PROVÁDĚT Z BETONU C20/25 XC1 V PŮVODNÍ TLOUŠŤCE DESKY S TÍM, ŽE KOTVENÍ DO PRŮVLAKŮ ŘEŠIT POMOCÍ VLEPENÝCH KOTEV M14 PO 100 mm, HLoubKA KOTVENÍ MINIMÁLNĚ 100 mm., DO BETONU VLOŽIT PRUTY V RASTU 10/100 V OBOU SMĚRECH A PŘI HORNÍM I DOLNÍM POUŽÍTE 25 mm. PRUTY NÁŘEZAT DLE POTŘEBY PODLE VYBOURANÝCH OTVORŮ

1 8ø12/100

NÁZEV PROJEKTU Modernizace kuchyně MMB Malinovského ným. 3 - zpracování projektové dokumentace MÍSTO STAVBY Malinovského náměstí 624/3, 602 00 Brno parc.č. 271, k.ú. Město Brno (610003) INVESTOR Střetání město Brno sídelní Dominikánské náměstí 196/1, Brno - město, 602 00 Brno OBJEKT DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU		
ČÁST PROJEKTU STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ		D.1.2
NÁZEV	ČÍSLO	
BETONOVÉ KONSTRUKCE	102	

RAZÍTKO/PODPIS	PARÉ

GARANT projekt s.r.o. Starčkova 103/19, 602 00 Brno IČ: 08722865, DIČ: CZ08722865 Email: info@garantprojekt.cz mob.: 608 213 528 web: garantprojekt.cz	
AUTORIZOVANÝ PROJEKTANT	ING. JOSEF DUCHAČ č. autorizace 1004615
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	ING. JAKUB KARMAZÍN
VYPRACOVAL	ING. JOSEF DUCHAČ
ČÍSLO ZAKÁZKY	DATUM
GP202401	10/2024
MĚŘÍTKO	STUPĚŇ
	DPS