

Zadavatel:

Statutární město Brno

se sídlem: Dominikánské nám. 196/1, Brno-město, 602 00 Brno

IČO: 44992785



Název veřejné zakázky:

„Výměna osvětlení na Městském fotbalovém stadionu Srbská“

nadlimitní veřejná zakázka na dodávky zadávaná v otevřeném řízení podle ust. § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“),

Zadavatel obdržel dne 13. 2. 2026 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 8 výše uvedené veřejné zakázky a poskytuje toto

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 6

Žádost č. 8

Dobrý den,

- 1) Podáváme námitku na odpověď zadavatele ohledně krytí rozvaděčů, jeho vyjádření není v souladu se zadávací dokumentací a je zmatečné. Neboť v dokumentu rozvaděče „D.1.2.2 - 02 rozváděč RS1“ a obdobně u ostatních rozvaděčů je projektantem I. Slačálkem definováno krytí rozvaděčů IP44, ale v položkovém rozpočtu je uvedeno krytí IP54. Dále je v projektové dokumentaci rozpor v materiálu pilířů u těchto rozvaděčů, kdy výkresová dokumentace požaduje „2x plastový pilíř“ a v dokumentu „Soupis prací s VV_Brno Srbská FINAL“ je požadován pilíř nerezový.

Žádáme o vysvětlení tohoto rozporu.

- 2) Zadavatel v jednom ze svých vysvětlení ze 04.02.2026 poskytl dwg situační výkres. Doposud nebylo ze strany zadavatele poskytnuty výkresy stavebních prvků (tribun). Jedná se prvky které ovlivňují osvětlení na hřišti, proto jsou tyto prvky zaneseny i ve vzorovém výpočtu, proč tedy nejsou k dispozici v ZD, aby bylo možné tyto stavební prvky v rámci světelně technického výpočtu věrohodně vymodelovat a byly jeho součástí.

Žádáme o poskytnutí plnohodnotné dokumentace pro provedení světelně technických výpočtů.

Děkujeme

Odpověď:

1. Zadavatel uvádí, že požaduje rozváděče RS1, RS2, RS3 a RS4 s krytím IP 54/20 a s nerezovými pilíři, jak je uvedeno v dokumentu „Soupis prací s VV Brno Srbská FINAL“ a v textové části dokumentace. Výkresová dokumentace, ve které byl tento rozpor, byla opravena a je zde přiložena se správnými údaji (viz přílohy č. 1 – č. 4).
2. Zadavatel uvádí, že zveřejnil potřebnou dokumentaci spolu s vyjádřením ve Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5, která byla uveřejněna 16. 2. 2026 na profilu zadavatele.

Zadavatel zároveň s poskytnutím výkresů a odpovědí na dotaz prodlouží přiměřeně lhůtu pro podání nabídek v souladu s ustanovením § 98 a § 99 zákona. Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 5. 3. 2026 do 12:00 hod.

V Brně dne dle elektronického podpisu

Ing. Tomáš Pivec, MBA
vedoucí Odboru investičního
Magistrátu města Brna

Přílohy:

1. D.1.2.2 - 02 rozváděč RS1
2. D.1.2.2 - 03 rozváděč RS2
3. D.1.2.2 - 04 rozváděč RS3
4. D.1.2.2 - 05 rozváděč RS4