




ROZVADĚČ RS4

TYP: OCPP nerezový s pilířem, celkové rozměry š1200x hl 300 x v1400
KRYTÍ: IP 54/20
PŘÍVOD: ZE SPODU
VÝVODY: ZE SPODU

POZNÁMKA :

ROZVODNÁ SOUSTAVA : 3+PEN, 50 HZ, 400/230 V, TN-C
NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA V OBJEKTU : 3+PEN, 50 HZ, 400/230 V, TN-C
: 3+N+PE, 50 HZ, 400/230 V, TN-S

OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.3
ROZVADĚČ DIMEZOVAT S MOŽNOSTÍ NAPOJENÍ LED TV
PŘÍVODNÍ KABEL NENÍ PŘEDMĚTEM PD

VÝMĚNA OSVĚTLENÍ NA STADIONU SRBSKÁ - BRNO		IVO SLAČÁLEK elektroprojekce - instalace Kneslova 22, 618 00 Bmo tel.: 608 877 320	
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY			
VEDOUcí PROJEKTU	M. VYPUŠŤÁK	DATUM	11/2025
ZODP. PROJEKTANT	I. SLAČÁLEK	ZAK. ČÍSLO	P - 1061/25
VYPRACOVAL	I. SLAČÁLEK	STUPEŇ	DPS
INVESTOR: STAREZ SPORT a.s., Křídlovická 911/34, 603 00 Bmo		D.1.2. TECHNOLOG. ŘEŠENÍ	
ROZVÁDĚČ RS4		MĚŘITKO	Č. VÝKRESU D.1.2.2-05

