

DŘEVĚNÉ VÝPLNĚ				
OZN.	ROZMĚR	SCHÉMA	POPIS, SPECIFIKACE	POČET
T01	2500/4210 mm		<p>DŘEVĚNÁ PROSKLENÁ INTERIÉROVÁ STĚNA, S FIXNÍMI DÍLY A OTEVÍRÁVÝMI JEDNOKŘÍDLOVÝMI DVEŘMI, S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ:</p> <p>DVEŘNÍ KŘÍDLO EI 30 DP3-C</p> <p>OKOLNÍ STĚNY A NADSVĚTLÍK EI 45 DP3 (v případě možnosti snížení přirozeného osvětlení chodby lze nadsvětlík nahradit plnou sádkartonovou příčkou s uvedenou odolností)</p> <p>PROFIL: DŘEVĚNÝ LEPENÝ PROFIL PRO DANOU POŽÁRNÍ ODOLNOST A ROZMĚR, PŘEDPOKLAD TL. 65 mm. PROFILACE DLE STÁVAJÍCÍ VÝPLNĚ NA DRUHÉ STRANĚ BUDOVY, VIZ OBRÁZKY.</p> <p>BARVA: HLADKÁ VYPALOVACÍ BARVA BILÁ LOMENÁ – FINÁLNÍ ODSTÍN BUDE UPŘESNĚN S INVESTOREM, BUDE SHODNÝ S ODSTÍNEM STÁVAJÍCÍ VEDLEJŠÍ VÝPLNĚ.</p> <p>VÝPLŇ: NAD PODLAHOU PLNÉ KAZETY PRO POŽADOVANOU POŽÁRNÍ ODOLNOST, VÝŠE JEDNODUCHÉ ČIRÉ ZASKLENÍ BEZ POŽADAVKU NA TEPELNOU IZOLACI A AKUSTIKU, POUZE PRO SPLNĚNÍ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI CELÉ STĚNY. MŮŽE BÝT POUŽITO DRÁTOSKLO.</p> <p>KOVÁNÍ: KLIKA/KLIKA, POVRCHOVÁ ÚPRAVA NEREZ, SLADIT SE ZÁVĚSY, ZÁMEK BEZPEČNOSTNÍ STANDARDNÍ, POČET KLÍČŮ 10. OSADIT SAMOZÁVÍRAČ.</p> <p>ZAPRAVENÍ: DODÁVKA VČETNĚ ZAPRAVENÍ NA STĚNÁCH OLIŠTOVÁNÍM, U PODLAHY PRO SPLNĚNÍ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI, NUTNO ZOHLEDNIT V CENĚ VÝROBKU A JEHO INSTALACE. POZN. KE KOTVENÍ VIZ TZ.</p>	1 KS

POHLED Z CHODBY



Profilace poutce



Profilace kazety



Pohled na stěnu v jiné části

O B E C N Ě P R O V Ý P L N Ě :

ZEDNICKÉ ZAPRAVENÍ JE NUTNO KALKULOVAT S OHLEDEM **NA PŘEDPOKLÁDANÝ ROZSAH PRACÍ!**

VÝROBA VÝPLNÍ A JEJICH KONEČNÝ POČET DLE **SKUTEČNÝCH ROZMĚRŮ** KAŽDÉ VÝPLNĚ NA STAVBĚ.

STATIKA VÝPLNĚ JE V ZODPOVĚDNOSTI VÝROBCE – ZOHLEDNÍ VELIKOST OTVORU, OTEVÍRÁNÍ, HMOTNOST ZASKLENÍ, FREKVENCÍ UŽÍVÁNÍ ATD.

VŠECHNY AKUSTICKÉ A TEPELNĚ IZOLAČNÍ PARAMETRY NUTNO DOKLADOVAT (AKREDITOVANÉ ZKUŠEBNY A PLATNÉ METODIKY PLATNÉ PRO ČESKOU REPUBLIKU), OKNO BUDE OPATŘENO PLATNÝM CE ŠTÍTKEM!

vypracoval:	Ing. Martin Němec	autorizoval:	Ing. Martin Němec	Martin Němec projekce staveb, diagnostika, poradenství aut.ing. ČKAIT 1004488 Podveská 14, 624 00 Brno ič: 76366341
investor:	Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno, IČ 449 92 785			
stupeň:	PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE			část: D.1.1 arch. - stavební řešení
stavba:	STAVEBNÍ ÚPRAVY PRO VYTVOŘENÍ MÍSTNOSTI ZÁZEMÍ VE 2.NP, MALINOVSKÉHO NÁM. 3, BRNO			datum: 11/2025
				měřítko: 1:100
				č. paré:
výkres:	VÝPIS DŘEVĚNÝCH VÝPLNÍ			č. výkresu: D.03