



LEGENDA:

- Rozváděč
- Zásuvková skříň vč. jističní, osazené 2x 230V/16A, 1x 400V/16A
- Spínač jednofázový, vestavný, řazení č. 1, IP20
- Spínač sériový, vestavný, řazení č. 5, IP20
- Přepínač střídavý, vestavný, řazení č. 6, IP20; IP44
- Ovladač zapínací, vestavný, řazení č. 1/0, IP20
- Čidlo pohybu vestavné do podhledu, poloměr oblasti zachycení min. 3m IP20; IP44
- Čidlo pohybu nástěnné, poloměr oblasti zachycení min. 5m, IP44
- A – N Svítidla dle knihy svítidel
- Systémová požární ucpávka v hranicích požárního úseku

POZNÁMKA:

Rozvádňá soustava v objektu: 3+N+PE, 50 Hz, 400/230 V, sít TN-C-S
Ochrana před úrazem el. proudem dle ČSN 33 2000-4-41, ed. 3
čl. 411.3.1 ochranné uzemnění a ochranné pospojování
čl. 411.3.2 automatické odpojení v případě poruchy
čl. 411.3.3 dodatečné požadavky pro zásuvky
čl. 411.3.4 doplňující požadavky pro světelné obvody v sítích TN a TT
čl. 411.4 sítě TN
El. instalace bude uložena nad podhledy, ve žlábkoch nebo v podlahách.
Prostředí dle ČSN 33 2000-5-51 ed. 3 – viz. technická zpráva
U hasicích přístrojů a hydrantů musí být do vzdálenosti 2m umístěno nouzové svítidlo.

Legenda místností 2NP

Č.M.	Popis	S.V. (mm)	Plocha ln/2l
2.01	Zá dveří	2700	25,55
2.02	Vstupní hala	3000	187,46
2.03	Hala – prezouvací zóna	3000	113,12
2.04	Pokladny	2700	12,36
2.05	Schodiště	2600	24,63
2.06	Společné šatny	3000	226,78

KI KAŽDÝM SVÍTLIDLU "0" BUDĚ DODAN
SAMOSTATNÝ KABEL KROMĚ KOLA, KTERÝ BUDĚ
URČENÝ V KRAJCE NAD SVÍTLIDLEM Z TĚTO KRAJICE
BUDĚ PŘIČINĚN PŘÍČNÝM OD SVÍTLIDLA KABELU 3x0,5,
KTERÝ BUDĚ SOUČÁSTÍ DODÁVKY SVÍTLIDLA
DALŠÍ DĚ BUDĚ PŘIČINĚN SVÝTOVNÍM DALŠÍM
KABELU KROMĚ 2x1,5 – JEDEN KABEL PRO
VŠECHNY SVÍTLIDLA
ODKUD SVÍTLIDLO V PORADNĚ A DVOU SVÝTLIDEL
KOLEM PORADNÝ BUDĚ PŘES SPÍNAČ SPÍNAČ
BUDOU TAKÉ DOPLET DO KRAJCE NAD SVÍTLIDLO

VPRAKOVAN Ing. K. Svoboda	ODP. PROJ. PROFES Ing. K. Svoboda	KONTROLOVAN ---	HL. INŽ. PROJEKTU Ing. arch. V. Bruckner	CENTROPROJECT GROUP o.s. STĚPÁNKOVA 147 760 01 ZLÍN @ CENTROPROJECT
MÍSTO STAVBY: Brno-Křídlova Pole, MPS Lužánky, ulice Sportovní 4				FORMAT 8x4
STAVEBNÍK: Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 1, 601 67 Brno				DATUM 06/2020
STAVBA 25 METROVÉHO BAZÉNU MPS LUŽÁNKY				STUPEŇ DPS
SO 01 – PLAVECKÝ BAZÉN D.1.4e TPS SILNOPROUDÉ INSTALACE				MĚŘÍTKO 1:100
SVĚTLNÉ ROZVODY 2.NP				ZAK. ČÍSLO: 170996 ARCHIVNÍ KÓD PROJ. ČÍS. VÝKRESU DOD.
				D1T D 104