

## PŘIPOMÍNKY K NÁVRHU ŘEŠENÍ - BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVEB

**Akce:** STAVBA 25 METROVÉHO BAZÉNU MPS LUŽÁNKY

Projektant: CENTROPROJEKT a.s., Zlín

Stupeň: DUR, 03/2019

č.j.: MA/2019/76

---

### Podklady pro vyjádření:

DUR-části A,B,C,D,E, pdf: bezbariérový přístup 2019, A\_99 CN Prístupove cesty MPSTL, zápis z VV 30012019

### Legislativa:

Vyhl. č. 398/09 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb (dále jen vyhláška) a navazující předpisy

## PŘIPOMÍNKY K ŘEŠENÍ

1. bezbariérový přístup: v Souhrnné TZ, bod B2.4 je uvedeno, že je zajištěn přístup pro pěší od nejbližší zastávky veřejné dopravy – nejbližší zastávkou je bus zastávka na ul. Sportovní (směr z centra). Z tohoto směru k bazénu přichází většina uživatelů, navazují na něj přístupy z tram zastávky Hrnčířská a trolejbusové zastávky Zimní stadion.

Chodník k bazénu z tohoto směru končí cca u objektu bazénu, dále je chodník využíván jako parkoviště a doplněn šterkovým pruhem pro průchod osob.

Stávající řešení není pro uživatele bezpečné ani nesplňuje požadavky na bezbariérové užívání, je nutno doplnit bezpečný a bezbariérový přístup ke vstupu do objektu (k hlavnímu nebo vedlejšímu vstupu).

A\_99:

- žlutá plocha: nutno bezpečně převést chodce tj. chodník

- navazující červená plocha: nutno dodržet maximální podélný sklon 8,33%

2. bezbariérový vstup do objektu: nutno řešit ve vazbě na reálně užívaný bezbariérový přístup viz bod 1. Buď bude doplněn chodník s požadovanými parametry vedoucí na horní terasu (2.NP) nebo je třeba zajistit bezbariérový přístup do 1.NP (a dále k nově navrhovanému výtahu)

3. vyhrazená stání: podélný sklon max. 2%, příčný sklon max. 2,5%

4. bezbariérové šatny/WC:

- v objektu se dá reálně předpokládat pohyb osob na vozíku s asistentem tj. chybí WC pro osoby s asistentem (viz §7, bod 1 vyhl.)

- není zajištěn přístup k bezbariérovému WC, sprše a k bazénu pro osoby s asistentem opačného pohlaví (rodiče, partner): řešením je hygienický blok (bezbariérová šatna s WC a sprchou), kterou lze projít z šatny k bazénu. Přístup přes WC+sprchy ženy/muži není v tomto případě použitelný

5. vstup do bazénu:

- vyhl., §8, bod 4. požaduje:

*(4) Veřejně přístupné plavecké bazény, relaxační a rehabilitační vodní prostory musí mít zajištěný bezbariérový přístup do vody řešený prostřednictvím schodů a bazénového zvedáku nebo schodů a zvýšeného okraje. Technické požadavky stanoví bod 2. přílohy č. 1 k této vyhlášce a bod 6.1.3. přílohy č. 3 k této vyhlášce.*

- není splněno, navržen pouze zvedák, typ bude upřesněn v dalším stupni

6. v 50-ti metrovém bazénu probíhají tréninky plaveckého oddílu Kontakt bb, který se specializuje na plavání lidí se zdravotním postižením (zejm. tělesným). Přípomínky vycházejí i ze zkušeností jeho členů

V Brně dne 10.7.2019



Ing. Milena Antonovičová  
BEZBARIÉROVÉ ŘEŠENÍ STAVEB  
Jilemnického 11, 614 00 Brno  
IČ: 74834720

---

*Vypracováno v rámci činnosti Poradního sboru RMB pro bezbariérové Brno*

Ing. Milena Antonovičová / IČ:74834720 / Bezbariérové řešení staveb:  
Jilemnického 11, 61400 Brno / tel: 603 233 513 / [antonovicova@seznam.cz](mailto:antonovicova@seznam.cz)