

VÁŠ DOPIS Č. J.: MMB/0346445/2019  
ZE DNE: 19.08.2019  
NAŠE Č. J.: MMB/0434681/2019  
SPIS. ZN.: OI/MMB/0346445/2019/01/2

Vážená paní  
Yvona Čumová  
Klatovská 426/20  
602 00 BRNO

VYŘIZUJE: Tomáš Kocman, Ing. František Mikulášek  
TELEFON: +420 542 171 111  
E-MAIL: kocman.tomas@brno.cz, mikulasek.frantisek@brno.cz  
ID DATOVÉ SCHRÁNKY: a7kbrm

DATUM: 15.10.2019  
POČET LISTŮ: 02

**Stanovisko ke stavebnímu řízení pro stavbu  
Stavba 25 metrového bazénu MPS Lužánky**

Vážená paní,

Odbor investiční Magistrátu města Brna (dále OI MMB) **nemá námitek k vydání stavebního povolení** dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů **pro stavbu Stavba 25 metrového bazénu MPS Lužánky**, dle předložené dokumentace zpracované v 08/2019 při splnění níže uvedených podmínek

OI MMB, jako zástupce vlastníka vodohospodářské infrastruktury statutárního města Brna (dále SMB), **požaduje** splnění těchto podmínek (vyřizuje Tomáš Kocman):

1. Bude respektováno vyjádření provozovatele vodohospodářské infrastruktury společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. č.j. 721/017633/2019/OBo ze dne 28.08.2019.
2. Budou respektována ochranná pásma vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, ve znění pozdějších předpisů.
3. Požadujeme respektovat ustanovení „Městských standardů pro kanalizační zařízení“ a „Městských standardů pro vodovodní síť“ a v nich uvedené normy, včetně ČSN 73 6005 - Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.
4. Pro danou lokalitu je dle Generelu odvodnění stanoven odtokový součinitel  $\psi = 0,22$  (parc. č. 845/9, 845/10) a  $\psi = 0,35$  (parc. č. 845/11). Odtok dešťových vod z celkové plochy řešené lokality 4090 m<sup>2</sup> (2776 m<sup>2</sup> + 1314 m<sup>2</sup>) do kanalizace pro veřejnou potřebu, nesmí překročit přípustné odtokové množství  $Q_{lim} = 17,2$  l/s.

OI MMB, jako zástupce vlastníka veřejného a slavnostního osvětlení, kolektorové sítě a sanovaných podzemních objektů SMB, **požaduje** splnění těchto podmínek (vyřizuje Ing. František Mikulášek):

1. Bude respektováno vyjádření obstaravatele veřejného osvětlení společnosti Technické sítě Brno, akciová společnost zn. TSB/03029/2019, ze dne 16.9.2019.
2. Tři nová světelná místa veřejného osvětlení navržená v rámci předložené dokumentace budou převzata do majetku SMB a následně předána k obstarání společnosti Technické sítě Brno,

akciová společnost (dále TSB), za podmínky uzavření smlouvy o zřízení služebnosti mezi SMB, TSB a vlastníkem pozemku, pokud vlastníkem nebude SMB.


3. Pro účely zařazení navrženého veřejného osvětlení bude toto nové veřejné osvětlení oceněno v rozpočtu jako samostatný objekt.

**Toto stanovisko nenahrazuje souhlas ve smyslu obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 8/2009, o koordinaci výkopových prací na veřejných prostranstvích ve městě Brně, ve znění obecně závazné vyhlášky SMB č. 12/2014.**

**Toto stanovisko nelze použít jako souhlas OI MMB k záboru veřejného prostranství pro výkopové práce.**

**Toto stanovisko je platné po dobu 12 měsíců ode dne jeho vydání.**

S pozdravem



Ing. Tomáš Pivec  
vedoucí Odboru investičního

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO  
MAGISTRÁT MĚSTA BRNA  
Odbor investiční  
Kounicova 67  
601 67 BRNO  
-001-

PŘÍLOHY	00
NA VĚDOMÍ	00