

VÁŠ DOPIS Č. J.: MMB/0303934/2019
ZE DNE: 19.07.2019
NAŠE Č. J.: MMB/0434503/2019
SPIS. ZN.: OI/MMB/0303934/2019/01/2

Vážená paní
Yvona Čumová
Klatovská 426/20
602 00 BRNO

VYŘIZUJE: Tomáš Kocman
TELEFON: +420 542 171 111
E-MAIL: kocman.tomas@brno.cz
ID DATOVÉ SCHRÁNKY: a7kbrn

DATUM: 15.10.2019
POČET LISTŮ: 02

Stanovisko k vodoprávnímu řízení pro stavbu

Stavba 25 metrového bazénu MPS Lužánky, IO 401 Retenční nádrž na dešťovou vodu

Vážená paní,

Odbor investiční Magistrátu města Brna (dále OI MMB) nemá námitek k vydání vodoprávního povolení dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů pro stavbu **Stavba 25 metrového bazénu MPS Lužánky, IO 401 Retenční nádrž na dešťovou vodu**, dle předložené dokumentace zpracované v 07/2019 při splnění níže uvedených podmínek, které **požaduje**, jako zástupce vlastníka vodohospodářské infrastruktury statutárního města Brna:


1. Bude respektováno vyjádření provozovatele vodohospodářské infrastruktury společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. č.j. 722/015225/2019/MKI ze dne 25.07.2019.
2. Budou respektována ochranná pásma vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, ve znění pozdějších předpisů.
3. Požadujeme respektovat ustanovení „Městských standardů pro kanalizační zařízení“ a „Městských standardů pro vodovodní síť“ a v nich uvedené normy, včetně ČSN 73 6005 - Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.
4. Pro danou lokalitu je dle Generelu odvodnění stanoven odtokový součinitel $\psi = 0,22$ (parc. č. 845/9, 845/10) a $\psi = 0,35$ (parc. č. 845/11). Odtok dešťových vod z celkové plochy řešené lokality 4090 m² (2776 m² + 1314 m²) do kanalizace pro veřejnou potřebu, nesmí překročit přípustné odtokové množství $Q_{lim} = 17,2$ l/s.

Toto stanovisko nenahrazuje souhlas ve smyslu obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 8/2009, o koordinaci výkopových prací na veřejných prostranstvích ve městě Brně, ve znění obecně závazné vyhlášky SMB č. 12/2014.

Toto stanovisko nelze použít jako souhlas OI MMB k záboru veřejného prostranství pro výkopové práce.

Toto stanovisko je platné po dobu 12 měsíců ode dne jeho vydání.

S pozdravem



Ing. Tomáš Pivec
vedoucí Odboru investičního

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
MAGISTRÁT MĚSTA BRNA
Odbor investiční
Kounicova 67
601 67 BRNO
-001-

PŘÍLOHY	00
NA VĚDOMÍ	00