

**NIPI BEZBARIÉROVÉ PROSTŘEDÍ, o.p.s.**

Havlíčková 4481/44, 586 01 Jihlava

IČ 27163059, DIČ CZ27163059, [www.nipi.cz](http://www.nipi.cz), [nipi@nipi.cz](mailto:nipi@nipi.cz), banka 2400856296/2010

Zřizovatel obecně prospěšné společnosti: Národní institut pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace České republiky, o.s.

Atelier 99 s.r.o.

Purkyňova 99  
612 00 Brno

Vaše žádost ze dne, značka:

04.09.2019

A-17-18

Naše značka:

115190094

(94xx)

Vyřizuje:

Ing. Jana Vídenková

dne:

10.09.2019

**Věc: Stavba 25metrového bazénu MPS Lužánky, Brno****Stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební povolení**

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska Stavebního zákona z. č. 183/2006 Sb., ve znění účinném k 1. 1. 2018., a prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Brno, Sportovní

Stavebník: Magistrát města Brna

Projektant: CENTROPROJEKT GROUP a.s., Zlín

Č. zakázky: 170996

Datum: 8/2019

Předmětem předložené dokumentace je přístavba veřejného krytého plaveckého a cvičného bazénu, jako rozšíření služeb Městského plaveckého stadionu Lužánky v Brně na Sportovní ulici. Stavba bude provozně i technicky propojena s hlavní budovou plaveckého stadionu v úrovni 1. NP na kótě -5,000 (stávající hlavní vstup se nachází ve 2. NP na +0,000). V rámci stavby dojde také k úpravám stávající budovy: úpravy vstupní haly ve 2. NP, vybudování výtahu, nové propojovací schodiště, vybudování nového sociálního, hygienického a technického zázemí v 1. NP, úpravy a doplnění bazénové technologie.

Byla předložena dokumentace A,B,C3, SO 01-D11:101,102, 201,301 v M 1:150.

Bezbariérové řešení stavby je popsáno bez podrobností k soc. zařízení. Pro vstup do bazénu pro imobilní bude použit bazénový zvedák. Je vyprojektováno 6 stání pro imobilní, každé dvě parkovací místa mají společnou manipulační plochu, celkem š. 5,8 m.

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č. 398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) - pozemní komunikace a veřejné prostranství a současně dle ust. § 2 odst. 1 písm. b) - občanské vybavení v částech určených pro užívání veřejností.

**K předložené dokumentaci máme následující připomínky:**

1. Povrch vyhrazených míst nesmí být vydlážděn z distanční dlažby, spárami vzniká rošt (viz čl. 1.1.3 přílohy č. 1 k vyhl. 398/2009 Sb.).
2. Rampy propojující obě budovy musí splňovat požadavky bodů 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5, 2.1.6 a 2.2 přílohy č. 3 k vyhl. 398/2009 Sb. – madla ramp budou od svislé konstrukce odsazena nejméně o 60mm; madla budou mít přesah začátku a konce rampy nejméně o 150mm;
3. Dveře do převlékacích kabin pro imobilní se musí otevírat ven a musí být opatřena madlem ve výšce 800-900 mm, zámek musí být otevíratelný zvenku. Převlékací box by měl být vybaven lavičkou šířky 600 mm a výšky 460-480 mm, před lavičkou by měla být manévrovací plocha min. 1500/1500 mm. Box musí být vybaven zrcadlem a háčky na oděv max. do v. 1200 mm. Od převlékacích kabin musí být volná průjezdná šířka uličky 900 mm.
4. Kabiny sprch s WC pro imobilní musí mít rozměry minšířku 2450 mm a hloubku min. 2300 mm. Pro vybavení WC kabin a spch platí odpovídající body 5.1 přílohy č. 3 k vyhl. 398/2009 Sb.
5. Dveře WC kabin, sprchových kabin, převlékacích kabin a šaten musí mít na vnější straně ve výši 200 mm nad klikou umístěn štítek s hmatným orientačním znakem a s příslušným nápisem v Braillově písmu jako je text "WC ženy", "sprchy muži" nebo "šatny ženy". Braillovo písmo musí mít parametry standardní sazby, (viz body 5.2 přílohy č. 3 k vyhl. 398/2009 Sb.).

6. Veřejně přístupné plavecké bazény, relaxační a rehabilitační vodní prostory musí mít zajištěný bezbariérový přístup do vody řešený prostřednictvím schodů a bazénového zvedáku nebo schodů a zvýšeného okraje. Technické požadavky stanoví bod 2. přílohy č. 1 a bod 6.1.3. přílohy č. 3 k vyhlášce 398/2009 Sb. Zvýšený okraj není v projektové dokumentaci patrný.

Závěr: Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu za předpokladu úprav dle platné legislativy - viz připomínky. Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky budou v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č. 398/2009 Sb., včetně jejích příloh a ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací (změna z. 1 z února 2010).

Proti vydání stavebního povolení nemáme námitek za předpokladu, že výše uvedené připomínky budou začleněny do jeho podmínek a jejich realizace bude prověřena při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.

S pozdravem

**NIPI** BEZBARIÉROVÉ PROSTŘEDÍ, s.r.o.  
ODBOR SPRÁVY CELOSTÁTNÍ SÍTĚ  
KONZULTAČNÍCH STŘEDIŠK  
ODBOBNÝ KONZULTANT -115-  
*J. Vídenková*

**Ing. Jana Vídenková, odborný konzultant**

Adr. střediska: Malinovského nám. 3, 60200 Brno  
737256161, jana.videnkova@seznam.cz

Činnost je realizována za podpory



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR