
VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1
K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

MODERNIZACE KUCHYNĚ MMB MALINOVSKÉHO NÁMĚSTÍ 3 -
1. ETAPA

ZADAVATEL:

Název	Statutární město Brno
Sídlo	Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 602 00 Brno
IČO	44992785
DIČ	CZ44992785
Osoba zastupující zadavatele	JUDr. Markéta Vaňková, primátorka města Brna Ing. Tomáš Pivec, MBA, vedoucí Odboru investičního Magistrátu města Brna

Osoba zastupující zadavatele dle § 43 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů

Brněnské komunikace a.s.

Renneská třída 787/1a, Štýřice, 639 00 Brno

IČO: 607 33 098

Zastoupena: Ing. Luděk Borovým, generální ředitel, na základě plné moci

Zadavatel poskytuje následující vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené nadlimitní veřejné zakázce na stavební práce zadávané v otevřeném řízení dle ust. § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Zadavatel obdržel níže uvedené dotazy:

Dotaz č. 1:

„Prosíme o objasnění těchto položek viz níže. Co vše mají položky obsahovat?

D+M Podružné měření spotřeb EE - elektroměr pro spotřebiče technologie stravování - soubor - 1,00000

D+M Podružné měření spotřeb EE - elektroměr pro VZT jednotku a chlazení - soubor - 1,00000

Senzor svítidel C1 vestavěný + řídicí jednotka - kus - 2,00000

Dále je zavádějící položka pro rozvaděče R1 a R2 jako společná.

Každý rozvaděč má jiné přístrojové vybavení tak není vhodné aby byly společně v jedné položce. Jakmateriálové tak i montážní.

El. rozvaděče - R1,R2, ocel, 2000x600x300mm vč. výzbroje - kus - 2,00000

Montáž celoplech. rozvaděče E 1 do zdi do 200 kg, vč. zapojení výzbroje dle schématu zapojení R1, R2 - kus - 2,00000“

Odpověď na dotaz č. 1

Zadavatel sděluje k položkám následující.

D+M Podružné měření spotřeb EE - elektroměr pro spotřebiče technologie stravování - soubor - 1,00000:

D+M Podružné měření spotřeb EE označuje kompletní dodávku a montáž systému pro sledování spotřeby elektrické energie v úseku technologie stravování.

1. Dodávka (Materiál)

- *Elektroměr: třífázový elektroměr na DIN lištu.*
- *Certifikace: certifikace MID*
- *Příslušenství: Propojovací hřebeny, pomocné svorky*

2. Montáž (Práce)

- *Instalace do rozvaděče: Osazení elektroměru na DIN lištu v příslušném elektrickém rozvaděči.*
- *Zapojení: Propojení fází a nulového vodiče do měřicího obvodu*
- *Otestování a oživení: Kontrola správnosti zapojení a ověření funkčnosti displeje.*

D+M Podružné měření spotřeb EE - elektroměr pro VZT jednotku a chlazení - soubor - 1,00000:

D+M Podružné měření spotřeb EE označuje kompletní dodávku a montáž systému pro sledování spotřeby elektrické energie v úseku nuceného větrání a chlazení.

1. Dodávka (materiál)

- *Vlastní elektroměr: Třífázový digitální přístroj (s MID certifikací)*
- *Pomocný materiál: Propojovací vodiče, dutinky, štítky pro označení*

2. Montáž (Práce)

- *Instalace do rozvaděče: Osazení elektroměru na DIN lištu v rozvaděči MaR*
- *Zapojení silových obvodů: Připojení fází a nulového vodiče dle schématu zapojení výrobce*
- *Datové propojení: Natažení a zapojení stíněné kabeláže (UTP/FTP) pro propojení s řídicím systémem (BMS/MaR).*

Senzor svítidel C1 vestavěný + řídicí jednotka

Dodávka přidružených prvků ke svídlům C1 v systémovém provedení daného výrobce svítidel, slouží k automatizaci a energeticky úspornému řízení světel na základě přítomnosti osob a úrovně denního světla.

Řídicí jednotka:

- *Centrální prvek, který přijímá povely od senzorů nebo vypínačů a posílá instrukce svítidlům.*
- *Umožňuje adresování každého světla zvlášť, vytváření světelných scén a programování logiky (časové plány).*

Senzor:

- *Detekce pohybu/přítomnosti (PIR): Zapíná světlo pouze tehdy, když je někdo v místnosti (snížení spotřeb energie).*
- *Měření intenzity osvětlení, (neustále monitoruje úroveň denního světla a automaticky stmívá umělé osvětlení tak, aby v místnosti byla konstantní hladina světla).*

Dále je zavádějící položka pro rozvaděče R1 a R2 jako společná.

Každý rozvaděč má jiné přístrojové vybavení tak není vhodné aby byly společně v jedné položce. Jak materiálové tak i montážní.

El. rozvaděče - R1,R2, ocel, 2000x600x300mm vč. výzbroje - kus - 2,00000

Montáž celoplech. rozvaděče E 1 do zdi do 200 kg, vč. zapojení výzbroje dle schématu zapojení R1, R2 - kus - 2,00000

Zadavatel dále sděluje, že v celkovém pojetí daného soupisu prací se jedná o irelevantní požadavek. Jedná se pouze o formu vykazání dané položky v konkrétním listu soupisu prací, kde je samotné technické provedení jednotlivých rozvaděčů zcela zřejmé z části D.1.4.5 prováděcí projektové dokumentace. Ke každému rozvaděči je k dispozici podrobné schéma zapojení, ze kterého je jasné konkrétní materiálové a montážní provedení. Výslednou cenu položky je tak možné v rámci přípravy cenové nabídky přesně napočítat z uvedené technické specifikace a následně sečíst do uvedené společné položky. To samé platí o montáži a následném vyzbrojení 2 rozvodných skříní.

V Brně, dne [dle elektronického podpisu]

.....
JUDr. Ondřej Pleva
vedoucí oddělení VZ a právních věcí
obchodně – právního střediska
Brněnské komunikace a.s.