

VYJÁDŘENÍ K PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI

Název akce: BYTOVÝ DŮM KŘENOVÁ 151/47, BRNO-TRNITÁ

Stavební objekt: SO ÚPRAVA TROLEJOVÉHO VEDENÍ

Odpovědný projektant: Ing. arch. David Vrtek, Dulánek 892/13, 615 00 Brno-Židenice

Zpracovatel SO: Ing. Miloš Kamarád, SUDOP BRNO spol. s r.o., Kounicova 26, 611 36 Brno

Vyjádření správce zařízení:

Dne 25.4.2017 bylo správci trolejového vedení (středisko 5082 - Energetická síť) předloženo navržené technické řešení:

Z důvodu uvažované rekonstrukce domu Křenová 47 (nástavba pater) je nutno upravit stávající kotvu příčného lanového převěsu por závěsy TRAM+TBUS.

Úpravy spočívají ve vytvoření provizorní ocelové konstrukce spřažené se stropní konstrukcí nad 1. NP - na kterou se vedení dočasně převěsí - tato nahradí bouranou stropní konstrukci nad 2. NP - provizorně, než bude provedena nástavba - 3. a 4. NP a provedeny věnce, do kterých se následně zakotví nová - definitivní kotva.

V závěru prací se provede regulace kotvení troleje v dotčeném úseku, v nezbytném rozsahu rovněž výšková regulace dvoustopého trolejového vedení trolejbusu.

Schéma napájení a dělení trolejového trolejbusového vedení zůstane zachováno.

S navrženým řešením správce trolejového vedení souhlasí.

Toto vyjádření nenahrazuje souhrnné vyjádření DPMB a.s.

V Brně dne 25.4.2017



.....
Michal BARFUS

Vrchní mistr stř. 5082 – Energetická síť

Dopravní podnik města Brna a.s.