


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----

R0ZVADĚČ RDS 2

TECHNICKÉ ÚDAJE:

3NPE AC 50Hz, 400/230V/TN-S  
In sběrníc 40A, Ik=10kA  
oceloplechová skříň, do výklenku zděva, pro 36TE+1DIN  
EW 60 DP1  
Tř. ochrany I  
IP30/20  
RAL 9016  
V x Š x H: 640 x 380 x 100  
přívodi vrchem  
vývody: vrchem

RDS 2



Stavba: Bytový dům, Křenová 47, Brno	Obsah: Silnoproudá elektrotechnika	Projektoval: ER-Rosypal	Datum: 7/2017	Zodp. projektant: St. Rosypal	Vyk. D4,5	Lisť: 3
Investor: Statut. město Brno, Dominikánské nám. 196/1	Schéma RDS 2	GSN: 608 832 955	Vodova 80, 612 00 Brno, er-rosypal@volny.cz		Či: 2	Lisť Či: 1