



MATULA, projekční kancelář
Šumavská 15
602 00 Brno

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

 NAŠE ZNAČKA
 14872/2019/5040

 VYŘIZUJE / LINKA
 Ing. Živna / 543171510

 BRNO / DATUM
 28.11.2019

TDI ul. K Jezerům - Výmlatiště

Vyjádření k dokumentaci pro územní rozhodnutí

Sdělujeme Vám naše stanovisko k předložené projektové dokumentaci, jejímž předmětem je výstavba rodinného bydlení, DPS a MŠ v k.ú. Holásky, při ulici V Aleji.

V aktuální dokumentaci došlo ke změně funkční skupiny komunikací z obytné zóny na obslužné komunikace „Zóna 30“ a rozšíření stavby o úpravu prostoru zastávky „V Aleji“.

- Ulicí V Aleji jsou vedeny naše autobusové linky se stejnojmennou zastávkou.
- Po dobu stavby nesmí být na linkách MHD narušena plynulost a bezpečnost provozu. Současně musí být zachovány podmínky pro bezpečný příchod a odchod cestujících na a ze zastávky MHD.
- Stavební nebo jiná činnost v prostoru komunikace s provozem MHD musí být prováděna tak, aby byla zachována minimální průjezdná šířka 3,5 m.
- Místo výkopových prací staticky zabezpečte, bezpečnostně označte a vybavte příslušným dopravním značením. Výkopové práce provádějte mimo dopravní špičku.
- Přechod komunikace inženýrskými sítěmi proveďte vhodnou bezvýkopovou technologií.
- V případě zřízení těžkého přemostění nesmí dojít ke zvýšení nivelety vozovky.
- **Dotčení dopravy, návrh dopravních opatření a projekt přechodného dopravního značení včetně přeložení zastávek MHD projednejte s pracovníky Odboru přípravy provozu – pan Chudáček tel. 543171415 nebo e-mail pchudacek@dpmb.cz.**
 Přeložení zastávky MHD (dopravní značka a jízdní řády) bude účtováno dle platného „Ceníku služeb poskytovaných DPMB, a.s.“.
- V souvislosti s výstavbou uvedenou v projektové dokumentaci předpokládáme dopravní obsluhu zájmového území ze stávající zastávky „V Aleji“, na hlavní komunikaci, která bude upravena v rámci uvedené stavby.
- Nově budované nebo rekonstruované zastávky musí splňovat požadavky ČSN 73 6425-1 „Autobusové, trolejbusové a tramvajové zastávky“ a Vyhlášky MMR č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.
- Nástupní hrany zastávek minimální délky 18 m budou realizovány v provedení s bezbariérovým obrubníkem o výšce 16 cm a příslušnými bezpečnostními a naváděcími prvky.

Další připomínky k projektové dokumentaci nemáme.

Toto vyjádření plně nahrazuje původní vyjádření vydané dne 8.7.2019 pod č.j. 08639/2019/5040.

S pozdravem

150 **LET MHD BRNO**

Dopravní podnik města Brna, a.s.
 Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno
 Doručovací číslo: 65646

Ing. Jaromír Holec
 technický ředitel

Dopravní podnik města Brna, a. s.

Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno, Doručovací číslo: 656 46, telefon: 543 171 111, www.dpmb.cz, dpmb@dpmb.cz
 Společnost je zapsaná v OR vedeném KS v Brně, oddíl B, vložka 2463
 Společnost je držitelem certifikátů ČSN EN ISO 9001:2016 a ISO/IEC 27001:2013

BANKOVNÍ SPOJENÍ: Komerční banka, a.s., pobočka Brno-město
 číslo účtu: 8905621/0100, IBAN: CZ82 0100 0000 0000 0890 5621
 BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX, IČO: 2550 8881, DIČ: CZ 2550 8881