



LEGENDA

- RH STÁVAJÍCÍ HLAVNÍ ROZVADĚČ OBJEKTU
- R3 STÁVAJÍCÍ ROZVADĚČ
- EO EL. OHŘÍVAČ VODY 2 kW, 230 V
- ⌂ VYPÍNAČ, ŘAZENÍ 1/5/6/7, 10 AX, 250 V
- ZÁSUVKA JEDNONÁSOBNÁ, 2P+PE, 16 A, 250 V
- ZÁSUVKA JEDNONÁSOBNÁ 2P+PE, 16 A, 250 V, S OCHRANOU PROTI PŘEPĚTÍ TŘ. D, BARVA ŠEDÁ
- ↗ STMÍVAČ 0 - 10 V

POZNÁMKA:

- EL. ROZVODY ULOŽENY POD OMÍTKOU, V PODLAZE A NAD PODHLEDY STROPŮ
- ROZVADĚČ R3 BUDE DEMONTOVÁN A PŘEMÍSTĚN, SKŘÍŇ ROZVADĚČE PONECHAT, PŘÍSTROJOVOU NÁPLŇ INSTALOVAT NOVĚ
- ZÁSUVKY INSTALOVAT DO VÍCERÁMEČKŮ
- PRO JEDNOTKY VZT A EO PONECHAT V. V. DL. 0,5 M

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: 3 N PE AC 50 Hz, 400/230 V
DRUH ROZVODNÉ SÍTĚ MN: TN-C-S
STUPEŇ DŮLEŽITOSTI DODÁVKY EL. ENERGIE: 3
OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM DLE ČSN 33 2000-4-41 ed. 3:
NORMÁLNÍ: AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
DOPLNĚNÁ: OCHRANNÝM POSPOJOVÁNÍM
PROUDOVÝM CHRÁNIČEM
DOPLŇUJÍCÍM POSPOJOVÁNÍM
PROSTŘEDÍ DLE ČSN 33 2000-5-51 ed. 3:AB5, AB8

INVESTOR:	ÚMČ Maloměřice a Obřany - Selská 66, 614 00 Brno	<div>!POParch</div> <div>POParch s.r.o., Volfova 8, 612 00 Brno IČ 04593103</div>
MÍSTO:	ÚMČ Maloměřice a Obřany - Selská 66, 614 00 Brno	
STUPEŇ:	DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY	
ODDÍL:	D.1.4.4 - SILNOPROUDÉ INSTALACE	

AKCE:

REKONSTRUKCE ADMINISTRATIVNÍ ČÁSTI RADNICE BRNO -
MALOMĚŘICE A OBŘANY, SELSKÁ 66

ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	Ing. Jaroslav Zvonař	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU:	Ing. arch. Marika Pajgrtová	
VYPRACOVAL:	Ing. Vojtěch Florian			
OBSAH VÝKRESU: PŮDORYS 1NP ZÁSUVKOVÉ ROZVODY	FORMÁT:	ČÍSLO ZAKÁZKY:	Č. VÝKR.	SADA:
	DATUM:	MĚRÍTKO:		
	10/2019	1:50	E 03	

1.02	CHODBA	17,15
1.03	PŘEDSÍŇKA	1,60
1.04	WC	1,45
1.05	KUCHYŇKA	3,00
1.06	KANCELÁŘ SOC. ODBOR 1	11,65
1.07	KANCELÁŘ SOC. ODBOR 2	8,70
1.08	KANCELÁŘ UID	9,35
1.09	PODATELNA	11,10