



LEGENDA

- STÁVAJÍCÍ VEDENÍ HROMOSVODU
- PROJEKTOVANÉ VEDENÍ HROMOSVODU, VODIČ AIMgSi ø8 NA PODPĚRÁCH
- VEDENÍ PV 21
- SU SVORKA UNIVERZÁLNÍ
- SK SVORKA KŘÍŽOVÁ
- SP SVORKA PŘIPOJOVACÍ

POZNÁMKA

- NA STÁVAJÍCÍ JÍMACÍ VEDENÍ SE VODIČEM AIMgSi ø8 VODIVĚ PŘIPOJÍ 3 KS NOVĚ INSTALOVANÝCH SVĚTLÍKŮ A 1KS NOVĚ INSTALOVANÉ VZT JEDNOTKY
- STOŽÁR S ANTÉNOU SÍŘENY PŘEMÍSTÍ FIRMA SMPV SERVIS, s.r.o, DLE POŽADAVKŮ PROJEKTANTA STAVEBNÍ ČÁSTI

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: 3 N PE AC 50 Hz, 400/230 V  
DRUH ROZVODNÉ SÍTĚ NN: TN-C-S  
STUPEŇ DŮLEŽITOSTI DODÁVKY EL. ENERGIE: 3  
OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM DLE ČSN 33 2000-4-41 ed. 3:  
NORMÁLNÍ: AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE  
DOPLNĚNÁ: OCHRANNÝM POSPOJOVÁNÍM  
PROUDOVÝM CHRÁNIČEM  
DOPLŇUJÍCÍM POSPOJOVÁNÍM  
PROSTŘEDÍ DLE ČSN 33 2000-5-51 ed. 3:AB5, AB8

INVESTOR:	ÚMČ Maloměřice a Obřany - Selská 66, 614 00 Brno	<div>POParch</div> <div>POParch s.r.o., Volfova 8, 612 00 Brno   IČ 04593103</div>				
MÍSTO:	ÚMČ Maloměřice a Obřany - Selská 66, 614 00 Brno					
STUPEŇ:	DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY					
ODDÍL:	D.1.4.4 - SILNOPROUDÉ INSTALACE					
AKCE:						
REKONSTRUKCE ADMINISTRATIVNÍ ČÁSTI RADNICE BRNO - MALOMĚŘICE A OBŘANY, SELSKÁ 66						
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	Ing. Jaroslav Zvonař	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: Ing. arch. Marika Pajgrtová				
VYPRACOVAL:	Ing. Vojtěch Florian					
OBSAH VYKRESU:	FORMÁT:	-	ČÍSLO ZAKÁZKY:	1809	Č. VÝKR.	SADA:
	DATUM:	10/2019	MĚŘÍTKO:	1:100		
PŮDORYS STŘECHY OCHRANA PŘED BLESKEM						