



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Zadavatel:

Statutární město Brno

se sídlem: Dominikánské nám. 196/1, Brno-město, 602 00 Brno

IČ: 44992785

B | R | N | O

Název veřejné zakázky:

„Přístavba Základní a mateřské školy Elišky Přemyslovny 10, Brno – Starý Lískovec“

veřejná zakázka na stavební práce zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení podle ust. § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, spolufinancovaná prostřednictvím programu „Integrovaný regionální operační program“

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4

dle ust. § 98 zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Dotaz č. 23:

V zadávací PD se na nové ploché střeše (S1) neřeší trubkové madlo – zábradlí na atice ani záchytný systém. Trubkové madlo (zábradlí) po obvodu na atikách je pouze v nižších částí střechy S2, S3. Jak bude v rámci PD řešeno opatření proti nebezpečí pádu z vyšší úrovně střechy (S1)?

Odpověď na dotaz č. 23:

Střecha S1 bude zabezpečena záchytným systémem, doplněno do výkresu půdorysu střechy, do výpisu zámečnických výrobků a soupisu prací. Opravené dokumenty poskytujeme v přílohách.

Dotaz č. 24:

Protipožární dveře 101 mají ve výpisu výrobků **kování - panikové, klika - klika, včetně madel**, a v grafickém znázornění je ještě doplněn koordinátor zavření (ozn. KZ).

Dotaz: má se na dveře použít panikové kování klika - klika (které se značí ČSN EN 179), nebo jak je uvedené v PBR oddílu 9.4 kování dle ČSN EN 1125, které označuje v PBR instalaci panikových madel? Při použití kování dle ČSN EN 1125, které obsahuje paniková madla na vnitřní straně a kliku na vnější straně, nelze dle zadání použít další **kliku**.

Odpověď na dotaz č. 24:

V souladu s PBR je nutno použít kování ČSN EN 1125 tj. paniková hrazda po směru úniku na obou křídlech dvoukřídlých dveří, (samozavírač a koordinátor zavírání, dveře kouřotěsné platí), upraveno v popisu zámečnického výrobku 101 a v soupisu prací – viz přílohy.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Dotaz č. 25:

Dveře s požární odolností 102, 103, 104, 105, 136 mají ve výpisu výrobků **kování – klika - klika, včetně madel** a v grafickém znázornění je ještě doplněn koordinátor zavření (ozn. KZ). Dotaz: může se na dveře použít zámek s požární odolností a kování klika – klika + koordinátor a pevná madla ve výšce 800mm pro pohyb osob se sníženou pohyblivostí z obou stran dveří, nebo jen proti pantům?

Odpověď na dotaz č. 25:

Platí kování klika – klika, samozavírač a koordinátor zavírání, pevná madla v souladu s vyhl. 398/2009Sb. pouze na opačné straně než panty.

Dotaz č. 26:

Dveře bez požární odolností 106 mají ve výpisu výrobků **kování – klika – klika, včetně madel**. Dotaz: může se na dveře použít normální zámek kování klika – klika a pevná madla ve výšce 800mm pro pohyb osob se sníženou pohyblivostí z obou stran dveří, nebo jen proti pantům?

Odpověď na dotaz č. 26:

Platí kování klika – klika, samozavírač a koordinátor zavírání, pevná madla v souladu s vyhl. 398/2009Sb. pouze na opačné straně než panty, dveře jsou bez možnosti uzamčení.

Dotaz č. 27:

Na všechny dveře z důvodu pohyb osob se sníženou pohyblivostí použít do výšky 400mm okopový panel, nebo zanechat bezpečnostní sklo?

Odpověď na dotaz č. 27:

Platí bezpečnostní sklo.

Zadavatel v souladu s ustanovením § 99 odst. 2 zákona prodlužuje lhůtu pro podání nabídek. Nově lhůta pro podání nabídek končí 13. 5. 2020 v 10:00 hod.

Přílohy:

Revize_1__D.1.1_07 - Strecha

Revize_3_Vypis zamecnických výrobku

Revize_3_Priloha_3b_soupis praci

V Brně, dne

Ing. Tomáš Pivec
vedoucí Odboru investičního Magistrátu města Brna