



## LEGENDA ZAŘÍZENÍ

Č.	NÁZEV ZAŘÍZENÍ	KS
1.1	PLYNOVÝ KONDENZAČNÍ KOTEL O REGULOVATELNÉM VÝKONU DO 35kW	2
1.2	PŘÍ TEPLOTNÍM SPÁDU 80/60°C; SÁNÍ VZDUCHU Z VENKOV. PROSTORU SPOTŘEBA ZEMNÍHO PLYNU 0,42–3,8m3/h	
2.	BEZPEČNOSTNÍ PLYNOVÝ VENTIL, DN25, PRO NTL PLYN OVLÁDÁNÍ 230V, PROPOJIT S DETEKTOREM ÚNIKU PLYNU	1

## LEGENDA ČAR



ZODPOV. PROJEKTANT	VYPRACOVANÉ	KONTROLOVAL	 <i>ENBRA, a. s. - Projekce</i> Popůvky 404, 664 41 Troubsko IČ: 44015844, DIČ: CZ44015844 tel: 545 321 203, mail: brno@enbra.cz
ING. JIŘÍ REITKNECHT	JIŘÍ BIELÍK 	ING. JIŘÍ REITKNECHT	
INVESTOR: STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO, Městská část Brno-Bystrc nám. 28. dubna 60, 635 00 Brno			
AKCE:			DATUM 05/2020
VÝMĚNA TEPELNÝCH ZDROJŮ A TOPNÉ SOUSTAVY V MŠ ŠTOURAČOVA 23 V BRNĚ-BYSTRCI			STUPEŇ DVZ
			FORMÁT 3xA4
			Č. ZAKÁZKY 1070200019
OBJEKT: D.1.4.1 - DOMOVNÍ PLYNOVOD			
OBSAH: PŮDORYS 1.NP			MĚŘÍTKO: 1:50
			Č. VÝKRESU: 104