

Ing. Dušan Pařil

Autorizovaný projektant

Tikovická 15

664 44 Ořechov

Tel. 603 96 96 59

Teplárny Brno, a.s.

Okružní 25

638 00 Brno

Vaše značka :

Naše značka :

Vyřizuje / linka :

V Brně dne :

Ing. Pařil / 603 969659

28.4. 2021

Věc: MMB Dominikánské nám. 1 v Brně - oprava vytápění :

Statické posouzení

Při opravě vytápění je nutno vytvořit prostup základem kamenné stěny tl. cca 1,5 m jádrovým vrtem 300mm, do kterého se osadí ocelová výpažnice trubka tr. 273/8. Tato výpažnice bude sloužit pro trubku UT.

Po osazení výpažnicea jejím zapravení cementovou maltou nedojde k statickým poruchám základů a stěn objektu a nedojde ke ztrátě stability celého objektu.

Ing. Dušan Pařil
Projektant-statik



Pařil