



LEGENDA ARMATUR

OZN	POPIS
KK	KULOVÝ KOHOUT
KKV	KULOVÝ KOHOUT S VYPOUŠTĚNÍM
VK	VYPOUŠTĚCÍ KOHOUT
Č	ČERPADLO
S	TROJCESTNÝ SMĚŠOVACÍ VENTIL
R	REDUKCE
ZV	ZPĚTNÝ VENTIL
F	FILTR
MK	KLAPKA
RTD	REGULÁTOR DIFERENČNÍHO TLAKU
T	TEPLOMĚR 0-100°C
M	MANOMETR
AOV	AUTOMATICKÝ ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL
OV	ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL
V	VODOMĚR
UVV	VYVAŽOVACÍ VENTIL

LEGENDA ZAŘÍZENÍ

Označení	Označení
1	HYDRAULICKÝ VYROVŇOVAČ TLAKŮ - HVDT III
2	ROZDĚLOVAČ DN 150, L= 1300 mm
3	SBĚRAČ DN 150, L= 1300 mm
Č	OBĚHOVÉ ČERPADLO, M= 13 M3/HOD, H= 3 M
Č1	NÁVRH PO ZPRACOVÁNÍ PROJEKTU VYTÁPĚNÍ ČÁSTI 1
Č2	NÁVRH PO ZPRACOVÁNÍ PROJEKTU VYTÁPĚNÍ ČÁSTI 2
Č3	NÁVRH PO ZPRACOVÁNÍ PROJEKTU VYTÁPĚNÍ ČÁSTI 3
S1	TROJCESTNÝ SMĚŠOVAČ, NÁVRH PO ZPRAC. PROJEKTU VYT. ČÁSTI.1
S2	TROJCESTNÝ SMĚŠOVAČ, NÁVRH PO ZPRAC. PROJEKTU VYT. ČÁSTI.2
S3	TROJCESTNÝ SMĚŠOVAČ, NÁVRH PO ZPRAC. PROJEKTU VYT. ČÁSTI.3
M	MĚŘIČ TEPLA

ODDĚLENÍ PROJEKCE
TEPLÁRNY BRNO, a.s.
Špitálka 6, 658 15 Brno
tel: 545 162 193



ODDĚLENÍ PROJEKCE
BRES spol., s.r.o.
nám. Republiky 1, 614 00 Brno
tel: 721 182 522



ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	NAVRHL	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	INVESTOR: STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO MAGISTRÁT MĚSTA BRNA DOMINIKÁNSKÉ NÁM. 1 601 67 BRNO
Ing. Jiří Reitknecht	Ing. Jarmila Šfastníková	Ing. Jarmila Šfastníková		
STAVBA	MMB Dominikánské nám. 1 v Brně - oprava vytápění			STUPEŇ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY
STAVEBNÍ OBJEKT	PS 01.1 - část vytápění			MÍSTO STAVBY: BRNO - STŘED
NÁZEV VÝKRESU	Schéma technologie			FORMÁT: 2 A4
				DATUM: 11/2020
				MĚŘÍTKO: - Č. VÝKRESU: 105/REV č.1
				ČÍSLO ZAKÁZKY: 21-513