

URBANISTICKO ARCHITEKTONICKÁ JEDNOFÁZOVÁ OTEVŘENÁ PROJEKTOVÁ SOUTĚŽ O NÁVRH  
„Hlavní vstup Ústředního hřbitova v Brně“

**VYSVĚTLENÍ SOUTĚŽNÍCH PODMÍNEK Č. 2**

Zadavatel na základě předchozí žádosti účastníka v souladu s odst. 6.3 Soutěžních podmínek poskytuje následující vysvětlení Soutěžních podmínek.

Identifikační údaje Zadavatele:

**Statutární město Brno**

se sídlem na Dominikánském nám. 196/1, 602 00 Brno

IČO: 44992785

DIČ: CZ44992785

zastoupeno JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou města

Kontaktní osoba: Ing. arch. Tomáš Pavlíček

e-mail: pavlicek.tomas@kambrno.cz

**Otázka č. 5:**

Je možné demolovat část historického objektu A, ve kterém je umístěna půjčovna náradí a tuto půjčovnu umístit do jiné polohy v rámci řešeného území?

**Příloha otázky č. 5:**



**Odpověď:**

Vzhledem k tomu, že půjčovna náradí je součástí historického objektu A, který je památkově chráněn, je vhodné respektovat památkovou ochranu, jak je uvedeno v odst. 1.3.2 soutěžního podkladu P01 - Zadání soutěže (dále jen „Zadání“).

Zadavatel obecně klade důraz na citlivý přístup k památkově chráněným objektům. Pouze v případech, které jsou v Zadání přímo uvedeny např. v kapitole 1.3.2 viz odstavec hovořící o ohradní zdi, nebo v kapitole 2.3 zmínka o budově WC, lze v dobře odůvodněných případech uvažovat o zásahu do částí historických objektů.

Zadavatel dále upozorňuje, že v zadní části objektu při ohradní zdi se nachází trafostanice VN/NN společnosti EoN. V případě odstranění je nutné počítat s tím, že trafostanice musí být přeložena do jiného objektu a že tato přeložka může představovat další náklady spojené se stavbou.

V Brně

doc. Ing. arch. Michal Sedláček  
Ředitel kanceláře architekta města Brna, p. o.