



Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno

Subjekt je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 783

Demont Servis s.r.o.

Starobrněnská 334/3

602 00 BRNO - BRNO-MĚSTO

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE / LINKA

BRNO

720/003924/2019/OKI

Klieštíková / 543 433 214

25.02.2019

VĚC

190225N2

Brno, ul. Červený kopec 1, k.ú. Štýřice, p.č. 106/1, 106/2, 1061, 1062,.... odstranění objektů v areálu LDN Červený kopec, odstranění stavby - souhlasné stanovisko s podmínkami

Požádali jste nás o vyjádření k projektové dokumentaci bouracích prací objektů v areálu LDN Červený kopec. Stávající přípojka vody ukončená vodoměrnou šachtou a přípojka jednotné kanalizace pro areál zůstanou zachovány a budou využívány pro následnou stavbu.

Z hlediska provozovatele vodovodních řadů a kanalizačních stok pro veřejnou potřebu souhlasí Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., s odstraněním stavby v rozsahu předložené PD, při dodržení následujících podmínek:

- Před zahájením prací vytyčte a proti poškození viditelně vyznačte vodovodní řad a kanalizační stoku pro veřejnou potřebu, včetně vodovodních a kanalizačních přípojek / kanalizačních přípojek, před předmětnými pozemky. Sítě v provozování Brněnských vodáren a kanalizací, a.s., Vám vytyčí po předchozí tel. dohodě p. Stelzel pro vodovodní síť - tel. č. 606 676 302, a p. Vitoch pro kanalizační síť - tel. č. 606 676 346.
- Vodovodní a kanalizační přípojku, vodoměr, zabezpečte během demoličních prací proti poškození a případnému zanesení stavební suti.
- Dodržte Městské standardy pro kanalizační zařízení a Městské standardy pro vodovodní síť a v nich uvedenou normu ČSN 73 6005 - Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.
- Respektujte stávající vodovodní řad a kanalizační stoku pro veřejnou potřebu. Během demolice nesmí být omezen jejich provoz ani přístup k nim. Vodovodní armatury a kanalizační poklapy musí zůstat volné, přístupné a ovladatelné, v případě odkrytí nebo jiného jejich dotčení, požadujeme přizvání ke kontrole a projednání na místě (p. Turek, vodovodní síť - tel. č. 606 715 403, p. Vitoch, kanalizační síť - tel. č. 606 676 346).

Projektant odpovídá za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby provedené podle jím zpracované projektové dokumentace a proveditelnost stavby podle této projektové dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň projektu technologického zařízení, včetně vlivů na životní prostředí.

Informace k nové výstavbě:

- Upozorňujeme, že v případě zjištění nedostatečné dimenze stávajících přípojek vody a kanalizace pro novou stavbu, je třeba v PD navrhnout nevyhovující přípojky ke zrušení na hlavním řadu na náklady investora a ke schválení předložit prováděcí projekt přípojek nových.

TELEFON
+420 543 433 111

FAX
+420 543 433 000

BANKOVNÍ SPOJENÍ
KB BRNO-MĚSTO 5501621/0100

DIČ: CZ46347275

IČO: 46347275