

Zadavatel:
Statutární město Brno
se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno
IČO: 44992785

Veřejná zakázka:
„DPS Bedřichovická“

podlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v otevřeném zadávacím řízení podle
ust. § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „ZZVZ“)

VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

dle ust. § 98 a 99 ZZVZ

Zadavatel ve věci veřejné zakázky obdržel žádost dodavatele o vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace, popřípadě poskytuje vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace z vlastního podnětu.

Zadavatel vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace uveřejnil včetně přesného znění žádosti na profilu zadavatele.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 ze dne 5. 8. 2021

Žádost č. 1 ze dne 3. 8. 2021:

Žádáme tímto zadavatele o vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce:

Dotaz č. 1

Žádáme zadavatele o snížení nepřiměřeně vysokých smluvních pokut, obsažených v návrhu smlouvy o dílo, která je součástí zadávací dokumentace a vypuštění ustanovení bodu 6.5.2.

Dotaz č. 2

Vzhledem k požadavku zadavatele, aby byl harmonogram povinnou součástí nabídky, žádáme zadavatele pro účely jeho zpracování o informaci o termínu předání staveniště.

Dotaz č. 3

Žádáme zadavatele, aby ustanovení smlouvy o dílo, která je součástí zadávací dokumentace v článku 11. doplnil tak, že: Záruční doba pro dodávky zařízení a vybavení, na něž výrobce těchto zařízení a vybavení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce shodné se zárukou výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců. Tato zkrácená záruční lhůta platí pouze v případě, že zhotovitel při předání a převzetí stavby předal kopie záručních listů na dotčená zařízení a vybavení.

Informace zadavatele:

K dotazu č. 1:

Zadavatel uvádí, že smluvní pokuty a jejich výše jsou pro daný objem stavebních prací nastaveny zcela v souladu s běžnou praxí a potřebami zadavatele. Taktéž ujednání obsažené v odst. 6.5.2. návrhu smlouvy o dílo je standardním ujednáním závazkového práva a vychází z ustálené judikatury soudů. Zadavatel proto na znění návrhu smlouvy o dílo trvá.

K dotazu č. 2:

Zadavatel požaduje, aby dodavatel učinil součástí nabídky harmonogram stavby v požadovaném členění na týdny (či podrobnějším) bez uvedení konkrétních dat. V případě potřeby bude harmonogram po uzavření smlouvy o dílo aktualizován v souladu s odst. 3.2.2. návrhu smlouvy o dílo.

K dotazu č. 3:

Poskytování záruky za jakost vč. délky záruční doby je podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, ponecháno na smluvní volnosti stran. Zadavatel proto využil svého práva a trvá na poskytnutí záruky za jakost v rozsahu dle čl. 11, zejm. dle odst. 11.2.2. návrhu smlouvy o dílo. Zadavatel proto nebude znění návrhu smlouvy o dílo měnit.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 ze dne 17. 8. 2021

Žádost č. 2 ze dne 12. 8. 2021:

Dobrý den,

žádáme o doplnění „Knihy svítidel“ na kterou se odkazuje projektová dokumentace elektroinstalace, dále pak schéma rozvaděče RSS1 a RSS2 (rozvaděče společné spotřeby).

Informace zadavatele:

Zadavatel poskytuje jako přílohy tohoto vysvětlení zadávací dokumentace Knihu svítidel k části D.1.4.4 projektové dokumentace, jakož i schémata Rozvaděče společné spotřeby RSS1 a Rozvaděče společné spotřeby RSS2.

V souvislosti s vysvětlením, změnou nebo doplněním zadávací dokumentace zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání předběžných nabídek, a to následovně:

Konec lhůty pro podání předběžných nabídek:

Datum: 2. 9. 2021

Hodina: 10:00

Přílohy:

- Kniha svítidel
- schéma Rozvaděč společné spotřeby RSS1
- schéma Rozvaděč společné spotřeby RSS2

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 ze dne 30. 8. 2021

Žádost č. 3 ze dne 26. 8. 2021:

Dobrý den,

zasíláme dotaz k veřejné zakázce.

Dotaz:

U předsazených výplní, jak má být vůči obvodovému plášti orientována vnitřní hrana okna? Tzn. má být rám „zasunut zčásti do zdi, nebo zcela předsazen? Případně v jaké vzdálenosti proti obvod. plášti budovy?

Z jakého materiálu je obvodový plášť budovy proveden?

Informace zadavatele:

Ačkoliv byla žádost o vysvětlení zadávací dokumentace doručena po lhůtě uvedené v ust. § 98 ZZVZ, zadavatel poskytuje v souladu s ust. § 98 odst. 3 poslední věta ZZVZ toto vysvětlení zadávací dokumentace.

Zadavatel k dotazům sděluje, že dodavatel provede montáž oken s vnějším lícem zdiva, tzn. že vnější hrana okna bude lícovat s vnější hranou zdiva, a obvodová konstrukce bude provedena z VC tvárnic tl. 200 mm + minerální vaty tl. 200 mm.

V Brně dne dle data el. podpisu

Statutární město Brno

i.s. MT Legal s.r.o., advokátní kancelář