



Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno

Subjekt je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 783

Magistrát města Brna
odb. vodního a les. hosp. a zemědělství
Ing. Závodská
Kounicova 949/67
601 67 Brno

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE NAŠE ZNAČKA

BVK/19737/2021

VYŘIZUJE / LINKA

Ing. Ivo Barták/543433144/

607073414/ibartak@bvk.cz

BRNO

17.9.2021

VĚC

Brno, Kopečná - havárie kanalizace a vodovodu

Oznámení provádění opatření dle §177 Zákona č. 183/2006 Sb. – propad části vozovky

Při realizaci zakládání stavby na p.č. 1123 v k.ú. Staré Brno došlo k propadu části vozovky a deformacím podloží na p.č. 1090 k.ú. Staré Brno. Dále došlo k havárii na vodovodu, plynovodu a kanalizaci. Vlastník Statutární město Brno byl dle §134 odst. 2 Stavebního zákona stavebním úřadem ÚMČ Brno-střed vyzván ke sjednání nápravy spočívající v provedení statického průzkumu a navržení opatření k odstranění havárie. Stavebník stavebnímu úřadu oznámí, že jsou tato opatření prováděna a bude dále postupováno dle §177, odst. 2, 5 a 6 zákona č. 183/2006 Sb.

Z důvodu této havárie byl stávající litinový vodovod DN 100 v ulici Kopečná provozovatelem na p.č. 1090 odstaven a provizorně povrchově propojen. Kanalizační řad BET DN 300/450 byl také na této p.č. 1090 provozovatelem odstaven, odpadní vody jsou z rezidence Anenské terasy povrchově přecherpávány za kolizní místo.

Po statickém zajištění podzemních prostorů a domů bude vodovodní řad ve stávající trase a dimenzi vyměněn stejně jako kanalizační řad. Před definitivní výměnou vodovodu bude na období zimních měsíců proveden dočasný provizorní podzemní vodovod v nezámrzné hloubce. Tyto stavební práce budou prováděny v souladu s §15, odst.2, zákona o vodách, podle kterého nevyžadují ohlášení stavby ani stavební povolení. Před zahájením budou řádně ohlášeny s popisem prací, s uvedením zhotovitele a termínem realizace.

S pozdravem

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno
útv. inženýrských služeb

Bc. Jaromír Peška, MSc.
vedoucí útvaru inženýrských služeb

Přílohy:

- výzva stavebního úřadu ÚMČ Brno-střed č.j. MCBS/2021/0131238/PLEA ze dne 5.8.2021
- zápis z koordinačního jednání ze dne 2.9.2021

TELEFON
+420 543 433 111

FAX
+420 543 433 000

BANKOVNÍ SPOJENÍ
KB BRNO-MĚSTO 5501621/0100

DIČ: CZ46347275

IČO: 46347275