



LEGENDA CHLAZENÍ:

- ROZVOD CHLADIVA - MĚDĚNÉ PŘEDIZOLOVANÉ POTRUBÍ
- VNITŘNÍ NÁSTĚNNÁ JEDNOTKA, KABELOVÝ OVLADAČ
- Qchl = 2,1kW
- CHLADICÍ VÝKON VNITŘNÍ JEDNOTKY
- VENKOVNÍ CHLADICÍ JEDNOTKA

POZNÁMKA CHLAZENÍ:

- POTRUBÍ PRO ROZVOD CHLADIVA BUDE PŘEDVYVEDENO Z PŘEDVYVEDENÉHO MĚDĚNÉHO POTRUBÍ
- ROZDÍLY ZJIŠTĚNÉ NA STAVBĚ OPROTI PD JE NUTNO V TECHNICKÝCH ŘEŠENÍCH ODOUHLASIT S PROJEKTANTEM
- PŘED ZAHÁJENÍM STAVBY BUDE PROJEKT KOORDINOVÁN S PROJEKTEM INTERIÉRU
- UCHYCENÍ POTRUBÍ BUDE V SOULADU S POKYNY VÝROBCE POTRUBÍ
- POTRUBÍ PRO ROZVOD CHLADIVA BUDE VEDENO V PODHLEDU, V DRÁŽKÁCH VE STĚNÁCH

LEGENDA MÍSTNOSTÍ – STÁVAJÍCÍ STAV

OZN.	NÁZEV	PLOCHA	S.V.	PODLAHA	STĚNA	STROP
401	KANCELÁŘ	30,4 m2	2,70 m	ZÁTĚŽOVÝ KOBEREC	OMÍTKA+MALBA, KOBERCOVÁ LIŠTA	SDK PODHLED, MALBA
402	KANCELÁŘ	17,6 m2	2,70 m	ZÁTĚŽOVÝ KOBEREC	OMÍTKA+MALBA, KOBERCOVÁ LIŠTA	SDK PODHLED, MALBA
403	KANCELÁŘ	16,4 m2	2,70 m	ZÁTĚŽOVÝ KOBEREC	OMÍTKA+MALBA, KOBERCOVÁ LIŠTA	SDK PODHLED, MALBA
404	KANCELÁŘ	16,6 m2	2,70 m	ZÁTĚŽOVÝ KOBEREC	OMÍTKA+MALBA, KOBERCOVÁ LIŠTA	SDK PODHLED, MALBA
405	KANCELÁŘ	21,0 m2	2,70 m	ZÁTĚŽOVÝ KOBEREC	OMÍTKA+MALBA, KOBERCOVÁ LIŠTA	SDK PODHLED, MALBA
438	KANCELÁŘ	19,4 m2	2,70 m	ZÁTĚŽOVÝ KOBEREC	OMÍTKA+MALBA, KOBERCOVÁ LIŠTA	SDK PODHLED, MALBA
440a	CHODBA	21,4 m2	2,70 m	LITÁ EPOXIDOVANÁ PRYSKYŘICE	OMÍTKA+MALBA, PVC LIŠTA	SDK PODHLED, MALBA

Autorizoval:
Ing. Miroslav Bartoň

Vypracoval:
Martin Kopecký

INVESTOR: Statutární město Brno
Dominikánské náměstí 196/1, 601 67 Brno

STAVBA:
Rekonstrukce - Magistrát Brno
kancelářské prostory, Husova 12

MÍSTO STAVBY:
Husova 196/12, 602 00 Brno

ČÁST: CHLAZENÍ
NÁZEV VÝKRESU

PŮDORYS - NOVÝ STAV - CHLAZENÍ

PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST
Martin Kopecký, IČO:07860056
Růždka 287,756 25 Růždka
tel.+420 603 544 735
e-mail:projekce@tzb-projekt-kopecny.cz

FORMÁT A2
DATUM SRPEN 2021
STUPEŇ DPS
OBJEKT

MĚŘÍTKO

1:50

Č. VÝKRESU

002

SADA

1 2 3 4 5 6 7 8