

**KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE
JIHOMORAVSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V BRNĚ
Jeřábkova 4, 602 00 Brno**

Číslo jednací: KHSJM 28581/2021/BM/HP
Spis. značka: S-KHSJM 25217/2021
Č. j. odesílatele: -----
Vyřizuje: Eva Knoflíčková

Tel.: 543 516 819, 737 248 597
E-mail: eva.knoflickova@khsbrno.cz

Datovou zprávou

**MARK VALA s.r.o.
Josefská 516/1
602 00 Brno**

V Brně, dne: 9.7.2021

Brno, k.ú. Město Brno, parc.č. 498 – „Rekonstrukce – Magistrát Brno, kancelářské prostory Husova 12“ – stanovisko ke stavebnímu řízení

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně (dále jen „KHS JmK“) jako dotčený správní úřad místně příslušný podle § 82 odst. 1 a věcně příslušný podle § 82 odst. 2 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), podle § 77 zákona č. 258/2000 Sb. a § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), **vydává** v souladu s § 149 odst. 1 a 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, na základě žádosti o vydání závazného stanoviska ke stavebnímu povolení podané dne 5.5.2021 a doplněné dne 6.7.2021 společností MARK VALA s.r.o., Josefská 516/1, 602 00 Brno, zástupcem investora Magistrát města Brna – odbor správy majetku, Dominikánské nám. 1, 602 00 Brno, **toto**

z á v a z n é s t a n o v i s k o :

Po zhodnocení souladu předložených podkladů s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví, zejména § 2 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů KHS JmK s vydáním stavebního povolení pro stavbu **„Rekonstrukce – Magistrát Brno, kancelářské prostory Husova 12“, parc. č. 498, k. ú. Město Brno**

s o u h l a s í

O d ů v o d n ě n í

Předloženou projektovou dokumentaci zpracovala společnost MARK VALA s.r.o., Josefská 516/1, 602 00 Brno, v říjnu 2020.

Projektová dokumentace řeší rekonstrukci a změnu využití vnitřních prostor. Rekonstrukce se zabývá výměnou podlahových krytin, doomítáním částí stěn hrubou omítkou, výměnou dveří včetně zárubní, rozvody silnoproudé a slaboproudé elektrotechniky, úpravou rozvodů pitné vody a kanalizace, budou upraveny trasy vedení chladicí kapaliny pro stávající VZT chladicí jednotku. Vytápění zůstane stávající. Místnosti řešené v dokumentaci se nyní využívají v 1.NP jako skladovací prostory a ve 4.NP jako byt správce.

Po rekonstrukci budou tyto místnosti využívány jako kancelářské prostory. V 1.NP vzniknou 2 kanceláře a ve 4.NP 6 kanceláří. Nově přibude ve 4.NP 13 pracovníků, pro něž bude k dispozici stávající hygienické zázemí celého 4. NP (kuchyňka, WC – 2x WC pro ženy, 2x WC pro muže + 3 pisoáry). V současné době pracuje na 4.NP do 40 osob v poměru muži a ženy 1:1, předpokládá se

cca stejný poměr M/Ž i u nových pracovníků. V 1.NP přibude 6 pracovníků, kteří budou mít rovněž k dispozici stávající hygienické zázemí (2x WC pro ženy, 2x WC pro muže), čajová kuchyňka. V 1.NP nyní pracuje do 20 osob, rovněž v poměru M/Ž 1:1. Osvětlení pracovních prostor bude denní okny (střešními), doplněné umělým. Umělé osvětlení je navrženo dle ČSN EN 12 464-1. Větrání kanceláří bude přirozené okny.

(podepsáno elektronicky)

MUDr. Barbara Gazdíková
vedoucí oddělení
hygieny práce
pracoviště Brno

Rozdělovník:

1. Adresát
2. KHS Jmk