


POZNÁMKA: VŠECHNY MONTÁŽNÍ PROSTUPY BUDOU PO OSAZENÍ
POTRUBÍ DOBETONOVÁNY + ZAIZOLOVÁNY.
ŠACHTA MUSÍ BÝT DIMENZOVÁNA NA POJEZD TĚŽKÝMI VOZIDLY
POKLOP 600X600 - ZATÍŽENÍ D400

PŮDORYS



SO 07 - VODOVODNÍ A KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA

AUTOR	Ing. Petr Hlaváč sídlo: Trávníky 41, 613 00 Brno, tel: +420 731 179 238	
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Ing. Petr Hlaváč	
VYPRACOVAL	Ing. Petr Hlaváč	
NÁZEV VÝKRESU	07.08. VZOROVÁ VODOMĚRNÁ ŠACHTA	MĚŘÍTKO
NÁZEV AKCE	REKONSTRUKCE HISTORICKÉHO VODÁRENSKÉHO AREÁLU BÝVALÝCH MĚSTSKÝCH VODOJEMŮ, ŽLUTÝ KOPEC V BRNĚ	DATUM 03/2021
INVESTOR	Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 602 00 Brno	Č. PARÉ
MÍSTO STAVBY	Brno, parc. č. 325, 326, 328, 329, 330; k.ú. Staré Brno 610089	
STUPEŇ	DSP - dokumentace pro stavební povolení	