

Dotaz č. 1 : V II Etapě v objektu SO 04 - ZTI vnitřní rozvody je pol.č. 68

68	Pol_0032	Venkovní pítka z Cortenu s tlačným ventilem včetně základu	KUS	1,00000
----	----------	--	-----	---------

která je dle našeho názoru duplicitní s pol.č. 16 v SO 06 - D1.1 stavební

16	HD310	D + M Pítka, kompletně dle PD - vč. založení	ks	1,00000
----	-------	--	----	---------

Je tomu tak, kam toto pítka patří ? Opraví zadavatel VV ?

Odpověď : Ano, položka je duplicitní. Položku 16 v SO 06 nenaceňujte. Pítka patří do SO 04 - D.1.3.2 ZTI vnitřní rozvody - pol.č. 68.

Pítka bude navrženo, jako atypický zámečnický prvek. Mříž z cortenového plechu tl. 10 mm cca 900 x 900 mm s prohlubní – miskou a s excentricky umístěným cortenovým sloupkem pítka s tlačným ventilem. Viz ilustrační obrázek.



Dotaz č. 2 : V II Etapě v objektu SO 04 D.1.4 Vytápění jsou uvedeny pouze 3 položky :

S:	PRUDIK/N016	REKCE HISTORICKÉHO VODÁRENSKÉHO AREÁLU BÝVALÝCH MĚSTSKÝCH VODOJEMŮ, ŽLUTÝ KOPEC V BRNĚ				
O:	SO 04	DŮM HLÍDAČE				
R:	D.1.4	VYTÁPĚNÍ				
P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 730	Ústřední vytápění					0,00
1	730_01	D + M podlahového vytápění, kompletně dle PD	sada	1,00000		0,00
2	730_02	D + M tepelné čerpadlo + vč. uvedení do provozu, kompletně dle PD	sada	1,00000		0,00
3	730_03	D + M armatury + vybavení v technické místnosti, kompletně dle PD	sada	1,00000		0,00
Celkem						0,00

V projektové dokumentaci je pouze 1 stránka Technické zprávy. Z těchto informací nelze ocenit tyto 3 položky, které jsou ještě navíc uvedeny jako 1 sada. Žádáme o doplnění konkrétních technických informací, rozměrů, parametrů apod. k části vytápění, bez nichž nelze tuto část ocenit.

Odpověď : Jedná se o standardní tepelné čerpadlo ve splitovém provedení s výkonem dle specifikace v technické zprávě. Vytápění bude pouze podlahové (žádné radiátory). Součet podlažních ploch vytápěných místností je 122 m², osová vzdálenost otopných hadů 15 cm. Délka otopných hadů cca 700 bm. Objekt bude rozdělen na 3 samostatné okruhy – veřejnost (míst. č. 101, 102, 103), toalety (míst. č. 104 – 107), zaměstnanci (míst. č. 108).

Dotaz č. 3 : Ve výkazech výměr vodojemů a domku hlídače (SO 01 D.1.1. Pol, SO 02 D.1.1. Pol, SO 04 D.1.1. Pol) je uvedena pol. : *D + M Prvky bílé vany, kompletně dle PD – 1 sada*. V PD žádné další informace k této položce nejsou. Žádáme o doplnění konkrétních technických informací, rozměrů, parametrů apod. bez nichž nelze tuto položku ocenit.

Odpověď : Jedná se o prvky, které jsou nedílnou součástí pro zajištění funkčnosti konstrukce bílé vany, jako např. těsnící plechy, bobtnací pásky atd., které si specifikuje dodavatel v rámci své předvýrobní přípravy. Budou součástí jeho výrobní a dílenské dokumentace.