

Zadavatel:

Statutární město Brno

se sídlem: Dominikánské nám. 196/1, Brno-město, 602 00 Brno

IČ: 44992785



Název veřejné zakázky:

„ZŠ Heyrovského – výměna tepelných zdrojů“

veřejná zakázka na stavební práce zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení podle ust. § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

dle ust. § 98 zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Dotaz č. 1

- 1) Trvá investor na schématu zapojení s anuloidem? Na trhu jsou i výrobky – kotle s vyšším vodním objemem, které tlakové odclonění nevyžadují.
- 2) Kotle navržené projektantem mají nerezový výměník. Můžeme nabídnout i kotle s výměníkem se slitiny hliníku a křemíku, které by měly být cenově přijatelnější. Bude investor toto řešení akceptovat?

Odpověď na dotaz č. 1:

K dotazům vám sdělujeme následující:

1) Použití anuloidu je z důvodu hydraulického oddělení kotlového okruhu - k vyrovnaní dynamických tlaků oběhových čerpadel a k vyrovnaní průtoků v těchto okruzích. Zadavatel trvá na navrženém řešení, nepřipouští jiný způsob řešení.

2) Nerezové výměníky kotlů jsou požadovány z důvodu jejich lepší čistitelnosti, menšímu zanášení a delší životnosti. Zadavatel trvá na navrženém řešení, nepřipouští jiný způsob řešení.

Dotaz č. 2

Na základě včerejší prohlídky místa plnění bychom Vás rádi požádali o zodpovězení následujících dotazů:

- na prohlídce zaznělo, že ohřívače tv ACV zůstanou stávající. V projektové dokumentaci je navržen ohřívač nový. Prosíme o upřesnění.
- komu případně kovový odpad vzniklý při demontáži kotelní a potrubních rozvodů? Může zhotovitel

zohlednit jeho výkupní cenou při kalkulaci cenové nabídky nebo případný výnos z kovového odpadu případně objednateli?

Odpověď na dotaz č. 2:

K dotazům vám sdělujeme následující:

1) Platí co je v projektové dokumentaci, že ohřívače budou demontovány a nahrazeny jedním novým ohřívačem.

Zadavatel trvá na navrženém řešení, nepřipouští jiný způsob řešení.

2) Výnos z likvidace kovového odpadu zhotovitel zohlední v ceně za likvidaci kovového odpadu. Zadavatel zveřejňuje nový výkaz výměr:

PS 01 001 Pol ř. 74

PS 01 002 Pol ř. 273

PS 01 004 Pol ř. 74

Dotaz č. 3

Žádám o upřesnění emisních limitů pro dodané plynové kotle a kogenerační jednotku, z projektové dokumentace nelze přesně určit stanovené hodnoty NOx, CO, HCHO.

Odpověď na dotaz č.3:

Emisní limity nebyly stanoveny.

Kotle i KGJ musí splňovat platné emisní limity.

Zadavatel v souladu s ustanovením § 99 odst. 2 a § 98 odst. 4 zákona prodlužuje lhůtu pro podání nabídek. Nově lhůta pro podání nabídek končí 24. 3. 2022 v 10:00 hod.

V Brně, dne 15.3.2022

.....
Ing. Tomáš Pivec
vedoucí Odboru investičního Magistrátu města Brna