

0,000 = 266,120 m n. m. B.p.v.

generální projektant



Atelier 99 s.r.o.

Purkyňova 71/99
612 00 Brno


projektant části



via-electra s.r.o.

Purkyňova 648/125
612 00 Brno

pare číslo



architekt Ing. arch. Petr Kaděra

HIP Ing. Ivana Ambrožová

kontroloval Ing. Marek Vrba

stavebník Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 602 00 Brno

místo stavby parc.č. 1938/550, 1938/559, 1938/560, 1930/1, 1930/26, 339/5, 3224/2, k.ú. Brno-Bystřice

vypracoval Ing. Zdeněk Tulis

kreslil Ing. Zdeněk Tulis

zodp. projektant Ing. Zdeněk Tulis

dokument A-20-23

datum 02/2022

formát 4x A4

stupeň DPS

revize 00

název stavby

objekt

část

SO 01 MŠ NAD DĚDINOU

D.1.4g TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB - MĚŘENÍ A REGULACE

měřítko

-

název dokumentu

SEZNAM KABELŮ

číslo přílohy

007

Zakázka:	MS nad Dědinou	Vypracoval:	Ing. Zdeněk Tulis
		Schválil:	Ing. Zdeněk Tulis
Č. zakázky:		Datum:	02/2022
Investor:	Městská část Brno-Bystrc	Revize:	0

SEZNAM KABELŮ - ROZVADĚČ DT-1

Označení	Popis	Typ	Odkud	Kam	Zajistí
WL-DT-1	Kabel celoplastový	CYKY-J 3x4	elektro	DT-1	ELE
WL-M4.01	Kabel celoplastový	CYKY-J 3x1,5	DT-1	M4.01	MaR
WL-M5.01	Kabel celoplastový	CYKY-J 3x1,5	DT-1	M5.01	MaR
WL-M6.01	Kabel celoplastový	CYKY-J 3x1,5	DT-1	M6.01	MaR
WL-M7.01	Kabel celoplastový	CYKY-J 3x1,5	DT-1	M7.01	MaR
WL-M8.01	Kabel celoplastový	CYKY-J 3x1,5	DT-1	M8.01	MaR
WL-M9.01	Kabel celoplastový	CYKY-J 3x1,5	DT-1	M9.01	MaR
WL-M10.01	Kabel celoplastový	CYKY-J 3x1,5	DT-1	M10.01	MaR
WL-M11.01	Kabel celoplastový	CYKY-J 3x1,5	DT-1	M11.01	MaR
WL-M12.01	Kabel celoplastový	CYKY-J 3x1,5	DT-1	M12.01	MaR
WL-M13.01	Kabel celoplastový	CYKY-J 3x1,5	DT-1	M13.01	MaR
WL-M14.01	Kabel celoplastový	CYKY-J 3x1,5	DT-1	M14.01	MaR
WL-M15.01	Kabel celoplastový	CYKY-J 3x1,5	DT-1	M15.01	MaR
WL-M16.01	Kabel celoplastový	CYKY-J 3x1,5	DT-1	M16.01	MaR
WL-KZ1	Kabel celoplastový	CYKY-J 3x1,5	DT-1	KZ1	MaR
WL-KZ1	Kabel celoplastový	CYKY-J 3x1,5	DT-1	KZ1	MaR
WL-YS50.1	Kabel celoplastový	CYKY-J 3x1,5	DT-1	YS50.1	MaR
WL-YS50	Kabel celoplastový	CYKY-J 3x1,5	DT-1	YS50	MaR
WL-M51.1	Kabel celoplastový	CYKY-J 3x1,5	DT-1	M51.1	MaR
WL-M52.1	Kabel celoplastový	CYKY-J 3x1,5	DT-1	M52.1	MaR
WL-M53.1	Kabel celoplastový	CYKY-J 3x1,5	DT-1	M53.1	MaR
WL-M54.1	Kabel celoplastový	CYKY-J 3x1,5	DT-1	M54.1	MaR
WK-RS485_1	Kabel stíněný	JY(St)Y 2x2x0,8	DT-1	VZT jednotky	MaR
WK-RS485_2	Kabel stíněný	JY(St)Y 2x2x0,8	DT-1	VRV jednotky	MaR
WS-QT1.04a	Kabel stíněný	JY(St)Y 2x2x0,8	DT-1	QT1.04a	MaR
WS-QT1.04b	Kabel stíněný	JY(St)Y 2x2x0,8	DT-1	QT1.04b	MaR
WS-QT1.04c	Kabel stíněný	JY(St)Y 2x2x0,8	DT-1	QT1.04c	MaR
WS-QT1.04d	Kabel stíněný	JY(St)Y 2x2x0,8	DT-1	QT1.04d	MaR
WS-Q3.02	Kabel stíněný	JY(St)Y 2x2x0,8	DT-1	Q3.02	MaR

Zakázka:	MS nad Dědinou	Vypracoval:	Ing. Zdeněk Tulis
		Schválil:	Ing. Zdeněk Tulis
Č. zakázky:		Datum:	02/2022
Investor:	Městská část Brno-Bystrc	Revize:	0

SEZNAM KABELŮ - ROZVADĚČ DT-1

Označení	Popis	Typ	Odkud	Kam	Zajistí
WS-MT108	Kabel stíněný	JY(St)Y 2x2x0,8	DT-1	MT108	MaR
WS-MT120	Kabel stíněný	JY(St)Y 2x2x0,8	DT-1	MT120	MaR
WS-MT131	Kabel stíněný	JY(St)Y 2x2x0,8	DT-1	MT131	MaR
WS-MT139	Kabel stíněný	JY(St)Y 2x2x0,8	DT-1	MT139	MaR
WS-MT153	Kabel stíněný	JY(St)Y 2x2x0,8	DT-1	MT153	MaR
WS-MT204	Kabel stíněný	JY(St)Y 2x2x0,8	DT-1	MT204	MaR
WS-MT207	Kabel stíněný	JY(St)Y 2x2x0,8	DT-1	MT207	MaR
WS-N1.1-1	Kabel stíněný	JY(St)Y 1x2x0,8	DT-1	TT1S	MaR
WS-N2.1-1	Kabel stíněný	JY(St)Y 1x2x0,8	DT-1	TT203	MaR
WS-N3.1-1	Kabel stíněný	JY(St)Y 1x2x0,8	DT-1	TT50.1	MaR
WS-N4.1-1	Kabel stíněný	JY(St)Y 1x2x0,8	DT-1	TT50.2	MaR
WS-N5.1-1	Kabel stíněný	JY(St)Y 1x2x0,8	DT-1	TT51.1	MaR
WS-N6.1-1	Kabel stíněný	JY(St)Y 1x2x0,8	DT-1	TT52.1	MaR
WS-N7.1-1	Kabel stíněný	JY(St)Y 1x2x0,8	DT-1	TT54.1	MaR
WS-N8.1-1	Kabel stíněný	JY(St)Y 1x2x0,8	DT-1	PT50.1	MaR
WS-N1.1-2	Kabel stíněný	JY(St)Y 1x2x0,8	DT-1	SA2.02a	MaR
WS-N2.1-2	Kabel stíněný	JY(St)Y 1x2x0,8	DT-1	SA2.02b	MaR
WS-N3.1-2	Kabel stíněný	JY(St)Y 1x2x0,8	DT-1	SA2.02c	MaR
WS-N4.1-2	Kabel stíněný	JY(St)Y 1x2x0,8	DT-1	SA2.02d	MaR
WS-N5.1-2	Kabel stíněný	JY(St)Y 1x2x0,8	DT-1	SA2.03a	MaR
WS-N6.1-2	Kabel stíněný	CYKY-J 3x1,5	DT-1	XS108	MaR
WS-N7.1-2	Kabel stíněný	CYKY-J 3x1,5	DT-1	XS115	MaR
WS-N8.1-2	Kabel stíněný	CYKY-J 3x1,5	DT-1	XS116	MaR
WS-XS142	Kabel stíněný	CYKY-J 3x1,5	DT-1	XS142	MaR
WS-XS212	Kabel stíněný	CYKY-J 3x1,5	DT-1	XS212	MaR
WS-SA122	Kabel stíněný	JY(St)Y 1x2x0,8	DT-1	SA122	MaR
WS-SA129	Kabel stíněný	JY(St)Y 1x2x0,8	DT-1	SA129	MaR
WS-SA136	Kabel stíněný	JY(St)Y 1x2x0,8	DT-1	SA136	MaR

Zakázka:	MS nad Dědinou	Vypracoval:	Ing. Zdeněk Tulis
		Schválil:	Ing. Zdeněk Tulis
Č. zakázky:		Datum:	02/2022
Investor:	Městská část Brno-Bystrc	Revize:	0

SEZNAM KABELŮ - ROZVADĚČ DT-1

Označení	Popis	Typ	Odkud	Kam	Zajistí
WS-TK4.1	Kabel stíněný	JY(St)Y 1x2x0,8	DT-1	TK4.1	MaR
WS-TK5.1	Kabel stíněný	JY(St)Y 1x2x0,8	DT-1	TK5.1	MaR
WS-TK6.1	Kabel stíněný	JY(St)Y 1x2x0,8	DT-1	TK6.1	MaR
WS-TK7.1	Kabel stíněný	JY(St)Y 1x2x0,8	DT-1	TK7.1	MaR
WS-TK8.1	Kabel stíněný	JY(St)Y 1x2x0,8	DT-1	TK8.1	MaR
WS-TK9.1	Kabel stíněný	JY(St)Y 1x2x0,8	DT-1	TK9.1	MaR
WS-TK10.1	Kabel stíněný	JY(St)Y 1x2x0,8	DT-1	TK10.1	MaR
WS-TK11.1	Kabel stíněný	JY(St)Y 1x2x0,8	DT-1	TK11.1	MaR
WS-TK12.1	Kabel stíněný	JY(St)Y 1x2x0,8	DT-1	TK12.1	MaR
WS-TK13.1	Kabel stíněný	JY(St)Y 1x2x0,8	DT-1	TK13.1	MaR
WS-TK14.1	Kabel stíněný	JY(St)Y 1x2x0,8	DT-1	TK14.1	MaR
WS-TK15.1	Kabel stíněný	JY(St)Y 1x2x0,8	DT-1	TK15.1	MaR
WS-TK16.1	Kabel stíněný	JY(St)Y 1x2x0,8	DT-1	TK16.1	MaR
WS-QS50	Kabel stíněný	JY(St)Y 2x2x0,8	DT-1	QS50	MaR
WS-QS51	Kabel stíněný	JY(St)Y 2x2x0,8	DT-1	QS51	MaR
WS-LS50	Kabel stíněný	JY(St)Y 2x2x0,8	DT-1	LS50	MaR
WS-SA50	Kabel stíněný	JY(St)Y 1x2x0,8	DT-1	SA50	MaR
WS-XS50.1	Kabel stíněný	JY(St)Y 3x2x0,8	DT-1	XS50.1	MaR
WS-YC1.02a	Kabel stíněný	JY(St)Y 2x2x0,8	DT-1	YC1.02a	MaR
WS-YC1.03a	Kabel stíněný	JY(St)Y 2x2x0,8	DT-1	YC1.03a	MaR
WS-YC1.02b	Kabel stíněný	JY(St)Y 2x2x0,8	DT-1	YC1.02b	MaR
WS-YC1.03b	Kabel stíněný	JY(St)Y 2x2x0,8	DT-1	YC1.03b	MaR
WS-YC1.02c	Kabel stíněný	JY(St)Y 2x2x0,8	DT-1	YC1.02c	MaR
WS-YC1.03c	Kabel stíněný	JY(St)Y 2x2x0,8	DT-1	YC1.03c	MaR
WS-YC1.02d	Kabel stíněný	JY(St)Y 2x2x0,8	DT-1	YC1.02d	MaR
WS-YC1.03d	Kabel stíněný	JY(St)Y 2x2x0,8	DT-1	YC1.03d	MaR
WS-YC2.02a	Kabel stíněný	JY(St)Y 2x2x0,8	DT-1	YC2.02a	MaR

 KLIMAKOM, spol. s.r.o., Zámecká 4 643 00 Brno Tel: 547242066 Tel/Fax: 547242068 E-mail: klimakom@klimakom.cz		Zakázka:	MS nad Dědinou	Vypracoval:	Ing. Zdeněk Tulis
				Schválil:	Ing. Zdeněk Tulis
		Č. zakázky:		Datum:	02/2022
		Investor:	Městská část Brno-Bystrc	Revize:	0
SEZNAM KABELŮ - ROZVADĚČ DT-1					
Označení	Popis	Typ	Odkud	Kam	Zajistí
WS-YC2.02b	Kabel stíněný	JY(St)Y 2x2x0,8	DT-1	YC2.02b	MaR
WS-YC2.02c	Kabel stíněný	JY(St)Y 2x2x0,8	DT-1	YC2.02c	MaR
WS-YC2.02d	Kabel stíněný	JY(St)Y 2x2x0,8	DT-1	YC2.02d	MaR
WS-YC2.02e	Kabel stíněný	JY(St)Y 2x2x0,8	DT-1	YC2.02e	MaR
WS-YC2.03a	Kabel stíněný	JY(St)Y 2x2x0,8	DT-1	YC2.03a	MaR
WS-YC2.03b	Kabel stíněný	JY(St)Y 2x2x0,8	DT-1	YC2.03b	MaR
WS-YS50.1	Kabel stíněný	CYKY-J 3x1,5	DT-1	YS50.1	MaR
Pozn.: Pouze předběžný seznam, nutno upřesnit dle dodavatelské dokumentace. Kabeláže k VRV jednotkám nejsou součástí seznamu a musí být upřesněny podle požadavků dodavatele systému VRV.					