

Vážená paní
Ing. Ilona Damborská

VAŠE ZNAČKA:


NAŠE ZNAČKA: **TSB/01074/2021**

VYŘIZUJE: **Iveta Šimandlová**

TEL./MOBIL: **545 424 033 / 604 223 466**

EMAIL: **simandlova@tsb.cz**

DATUM: **03.02.2021**



09697-21-TSB

Věc: Vyjádření k projektové dokumentaci pro územní rozhodnutí a stavební povolení

Název stavby: „MŠ nad Dědinou“

Vážená paní,

při realizaci shora uvedené akce **dojde** k odkrývání kabelového vedení veřejného osvětlení (dále v textu VO) a při pojiždění mechanismů a stavební techniky může dojít k poškození podzemního kabelu. S akcí souhlasíme za předpokladu splnění následujících podmínek:

- před započítím výkopových prací bude vytyčena trasa kabelu veřejného osvětlení (dále v textu VO). Objednávku na vytyčovací práce je třeba zaslat alespoň 14 dní předem na adresu našeho pracovníka recepce@tsb.cz. Vytyčovací protokol bude předložen při kolaudačním řízení.
- **ve vjezdu na tento pozemek požadujeme ochranu stávajícího kabelu VO. Kabel VO v celé délce vjezdu obnažit a uložit do dělené chráničky AROT 110mm s přesahem 0,5m** na každou stranu vjezdu. V případě, že bude kabel VO uložen v menší hloubce než 50cm, je třeba kontaktovat technika provozu VO – telefon 545 424 222 pan Borkovec a s technikem projednejte, co je třeba provést s kabelem VO pro jeho ochranu. Jeho vyjádření bude závazné. V případě, že bude nutné provést výměnu celého kabelového pole, toto bude provedeno na náklady investora stavby
- před zahájením prací přizvete 14 dní předem pracovníka správy majetku TSB, a.s (tel. 604 223 466) na předání staveniště, při kterém bude sepsán protokol o stavu povrchového zařízení VO a budou dohodnuty další podmínky provozu VO po dobu stavby. Po skončení stavby přizvete opět technika TSB, a.s. ke zpětnému převzetí zařízení VO. Předávací protokol bude předložen při kolaudaci
- zahájení prací musí být oznámeno správcí VO písemně
- výkopy pro přípojky (okraj bližší hrany výkopu) provádějte min. 1,5 m od hrany základů stožárů VO, trasa pokládaného vedení by neměla být blíže, než 1m od základu stožáru
- při realizaci dodržet ochranná pásma vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu vč. přípojek v souladu s Městskými standardy pro vodovodní síť a kanalizační zařízení a v nich stanoveného zákona č. 274/2001 Sb. v platném znění (v šířce 1,5 m při průměru do 500 mm včetně a 2,5m při průměru nad 500 mm, u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm včetně, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m, měřeno horizontálně na každou stranu od vnějšího líce potrubí
- požadujeme dodržovat ustanovení normy ČSN 73 60 05 – Prostorové uspořádání sítí technického vybavení, výkop provádějte min. 0,5m od hrany základu stožáru VO.
- výkopové práce v blízkosti našeho zařízení je třeba provádět ručně a se zvýšenou opatrností
- s kabelovým vedením AYKY 4x35, které je cca 30 let staré, není přípustné manipulovat, protože je kabel po manipulaci zdrojem častých poruch VO. V případě, že bude trasa výkopů vedena tak, že bude kabel VO obnažen 5 a více metrů, požadujeme provést výměnu celého kabelového pole VO

- na náklady investora. Tato podmínka bude upřesněna při provádění stavebních prací. Kontaktní osoba – telefon 545 424 033, 604 223 466, popřípadě Ing. Vraná - telefon 545 424 072
- odkryté vedení VO musí být řádně zabezpečeno proti poškození. Před záhozem kabelů musí být přizván ke kontrole správnosti uložení a neporušenosti izolace kabelů zástupce naší společnosti (oznámit alespoň jeden den předem). Volejte na tel 604 223 466
 - investor ručí za stabilitu stožárových základů a tím za svislost stožárů VO v rozsahu staveniště po dobu 2 let
 - z kontroly bude pořízen zápis, který bude předložen stavebnímu úřad
 - veškerá poškození našeho zařízení budou odstraněna na náklady investora stavby. Na opravy je třeba vystavit objednávku, kterou adresujete na vedoucího provozu TSB, a.s. pana Pijáka (tel. 545 424 036). Dojde-li k poškození kabelu VO, bude na základě vyjádření pracovníků provozu TSB, a.s. vyměněno celé kabelové pole mezi stožáry VO, není dovoleno provést opravu kabelovou spojkou.
 - jakékoliv poškození kabelů a zařízení VO ihned oznamte na dispečink TSB, a.s (tel. 545424040)
 - poškození zařízení VO, které nebude nahlášeno TSB, a.s., bude posuzováno a řešeno jako škoda na veřejně prospěšném zařízení
 - budeme přizváni ke kolaudačnímu řízení

Toto vyjádření má platnost jeden rok.

S pozdravem

Ing. Miroslava Vraná
Vedoucí Odboru investic a projekce, správy majetku

TSB TECHNICKÉ SÍTĚ BRNO, a. s.
BARVIŘSKÁ 5, 602 00 BRNO
TEL.: +420 545 424 030
FAX: +420 545 424 016
IČ: 25512285, DIČ: CZ25512285