

VÁŠ DOPIS Č. J.:

ZE DNE:

26.01.2021

NAŠE Č. J.:

MMB/0207555/2021

SPIS. ZN.:

OI/MMB/0041238/2021

Vážená paní

Ing. Ilona Damborská

Mlýnská 15/B6.1

602 00 Brno

VYŘIZUJE:

Tomáš Kocman; Soňa Kučerová

TELEFON:

+420 542 174 716

E-MAIL:

kocman.tomas@brno.cz

ID DATOVÉ SCHRÁNKY:

a7kbrn

DATUM:

29.04.2021

POČET LISTŮ:

01

**Stanovisko ke společnému územnímu a stavebnímu řízení pro stavbu
MŠ Nad Dědinou**

Vážená paní,

Odbor investiční Magistrátu města Brna (dále OI MMB) **nemá námitek k vydání společného územního a stavebního povolení** dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů **pro stavbu MŠ Nad Dědinou** dle předložené dokumentace zpracované v 12/2020 při splnění níže uvedených podmínek, které **požaduje**, jako zástupce vlastníka vodohospodářské infrastruktury statutárního města Brna (dále SMB):

1. Bude respektováno vyjádření provozovatele vodohospodářské infrastruktury společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. č.j. 721/003433/2021/VVI ze dne 11. 2. 2021.
2. Budou respektována ochranná pásma vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, ve znění pozdějších předpisů. Hrací prvky a výsadba stromů budou realizovány mimo ochranné pásmo vodovodu pro veřejnou potřebu DN 200.
3. Při projektování a realizaci stavby bude dodržena ČSN 73 6005 - Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.
4. Požadujeme respektovat ustanovení „Městských standardů pro vodovodní síť“ a v nich uvedené normy. Vodoměrná sestava bude umístěna ve vodoměrné šachtě (o rozměrech 1500x1000x1600 mm) na pozemku vlastníka připojované nemovitosti.
5. Požadujeme respektovat ustanovení „Městských standardů pro kanalizační zařízení“ a v nich uvedené normy. Revizní šachta splaškové kanalizační přípojky musí být umístěna na pozemku vlastníka připojované nemovitosti.
6. Dešťové vody nebudou vypouštěny do kanalizace pro veřejnou potřebu, veškeré dešťové vody budou vsakovány na pozemku stavebníka v podzemním vsakovacím zařízení.
7. Do splaškové kanalizace nebude možné odvádět žádné množství dešťových vod (do splaškové kanalizační přípojky nesmí být zaústěny dešťové vody).

Toto stanovisko nenahrazuje souhlas ve smyslu obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 8/2009, o koordinaci výkopových prací na veřejných prostranstvích ve městě Brně, ve znění obecně závazné vyhlášky SMB č. 12/2014.

Toto stanovisko nelze použít jako souhlas OI MMB k záboru veřejného prostranství pro výkopové práce.

Toto stanovisko je platné po dobu 12 měsíců ode dne jeho vydání.

S pozdravem

Ing. Tomáš Pivec
vedoucí Odboru investičního

PŘÍLOHY	00
NA VĚDOMÍ	00