

VÁŠ DOPIS Č. J.:

ZE DNE:

22. 6. 2021

NAŠE Č. J.:

MMB/0324787/2021

SPIS. ZN.:

OI/MMB/0324787/2021

Brněnské komunikace, a.s.

Pan Luděk Černý

Renneská třída 787/1a

639 00 Brno

VYŘIZUJE:

Ing. Pavla Volešová, Vlasta Jágerová,
Tomáš Kocman

TELEFON:

+420 542 174 451, 542 174 505,
542 174 716

E-MAIL:

volesova.pavla@brno.cz,
jagerova.vlasta@brno.cz,
kocman.tomas@brno.cz

ID DATOVÉ SCHRÁNKY:

a7kbrn

DATUM:

12. 8. 2021

POČET LISTŮ:

1

Stanovisko ke společnému územnímu a stavebnímu řízení pro stavbu

Novostavba dětského hospice Dům pro Júlíi

ul. Trtílkova, č. par. 27/1, k. ú. Lesná

Vážený pane,

Odbor investiční Magistrátu města Brna (dále OI MMB) **nemá námitek k vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení** dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, **pro stavbu: Novostavba dětského hospice Dům pro Júlíi** (ul. Trtílkova, č.par. 27/1, k. ú. Lesná), dle předložené dokumentace zpracované v 06/2021:

1. Investiční záměry

OI MMB Oddělení předprojektové přípravy staveb a kontroly zajišťující přípravu investiční výstavby statutárního města Brna (vyřizuje Ing. Pavla Volešová):

neviduje v předmětné lokalitě v současné době žádný záměr města.

2. Koordinace výkopových prací

V souladu s obecně závaznou vyhláškou statutárního města Brna (dále SMB) č. 8/2009, o koordinaci výkopových prací na veřejných prostranstvích ve městě Brně, ve znění obecně závazné vyhlášky SMB č. 12/2014 (dále vyhláška 8/2009), OI MMB **zařadí** stavbu do koordinačního harmonogramu výkopových prací ve městě Brně (dále harmonogram) pod číslem **39947 v termínu od 1. 7. 2021 do 30. 11. 2023** a požaduje splnění těchto podmínek (vyřizuje Vlasta Jágerová):

2.1 Při projednávání a provádění stavby budou dodržena ustanovení vyhlášky 8/2009.

2.2 Výkopové práce na veřejném prostranství nesmí být realizovány v zimním období, tj. od 1. 12. kalendářního roku do 28. 2. následujícího kalendářního roku.

2.3 Stavba bude koordinována s těmito dalšími stavbami zařazenými v harmonogramu:

- **Brno, Trtílkova, Dům pro Julii, smyčka NN**, investor EG.D. a.s.,
- **Domov pro seniory Kociánka**, investor Dům pro Julii, z. ú., realizace 2021 - 2022;

2.4 Stavebník podává na OI MMB žádost o souhlas k záboru veřejného prostranství pro výkopové práce dle čl. 5 vyhlášky 8/2009 nejpozději 30 dnů před zahájením užívání veřejného prostranství.

2.5 Stavebník předává na Odbor městské informatiky Magistrátu města Brna zaměření skutečného provedení stavby

Platný harmonogram je k dispozici na úřední desce na webové adrese:

<http://edeska.brno.cz/eDeska/> - Kategorie Koordinační harmonogramy výkopových prací.

3. Vodohospodářská infrastruktura

OI MMB, jako zástupce vlastníka vodohospodářské infrastruktury SMB, **požaduje** splnění těchto podmínek (vyřizuje Tomáš Kocman):

- 3.1 Budou respektována vyjádření provozovatele vodohospodářské infrastruktury společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. (dále BVK) č.j. BVK/14046/2021 ze dne 07.07.2021, č.j. 721/005522/2021/PDv ze dne 09.03.2021.
- 3.2 Budou respektována ochranná pásma vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, ve znění pozdějších předpisů.
- 3.3 Při projektování a realizaci stavby bude dodržena ČSN 73 6005 - Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.
- 3.4 Požadujeme respektovat ustanovení „Městských standardů pro vodovodní sítě“ a v nich uvedené normy.
- 3.5 Potrubí vodovodu pro veřejnou potřebu včetně jeho přípojek a na ně napojených vnitřních rozvodů nesmí být propojeno s vodovodním potrubím z jiného zdroje vody, než je vodovod pro veřejnou potřebu (§ 11 odst. 2 zákona č. 274/2001 Sb. v platném znění).
- 3.6 Požadujeme respektovat ustanovení „Městských standardů pro kanalizační zařízení“ a v nich uvedené normy.
- 3.7 Odtok dešťových vod z celkové plochy řešené lokality, vypouštěných do kanalizace veřejnou potřebu, nesmí překročit přípustné odtokové množství $Q_{\max} = 8,6 \text{ l/s}$ (specifický odtok 10 l/s/ha).

Toto stanovisko nelze použít jako souhlas OI MMB k záboru veřejného prostranství pro výkopové práce.

Toto stanovisko je platné po dobu 12 měsíců ode dne jeho vydání.

V další korespondenci uvádějte vždy číslo stavby, pod kterým je zařazena v harmonogramu, tj. 39947.

S pozdravem

Ing. Tomáš Pivec
vedoucí Odboru investičního