

POZNÁMKA

Rozvaděč bude instalován, jako 72 modulový pod omítku (včetně prostorové rezervy) Rozměry: 808 x 488 x 130 mm
Rozvodná soustava NN: 3+PE+N, 400/230V, 50Hz, TN–C–S.
Ochrana před úrazem el. proudem dle ČSN 33 2000–4–41 ed.3
Všechny prvky v rozvaděči budou mít vypínací schopnost Icn = 10 kA.
Vývod pro venkovní prostředí bude umístěn co nejblíže za přepěťovou ochranou.
Spotřebiče s vyšším příkonem budou rozvnoměrně rozfázovány (sporák, mikrovlnka,..)
Požární odolnost rozvaděče EI30

Energetická bilance viz. TZ.

S

±0,000 = 248,52 Bpv

ČTYŘSTĚN

Zodpovědný projektant :
Ing Tomáš Novotný
U potoka 315
Kobylnice
ČKAIT 1006608
email novotny@epton.cz

Generální projektant :
ČTYŘSTĚN architekti v.o.s.
Ing. arch. Tomáš Págo
Husova 355/13,
602 00 Brno
e-mail. pago@ctyrsten.cz
tel. 603 185 481

Hlavní inženýr projektu :
Ing. Roman Koplík
Brněnská 28,
664 51 Šlapanice
e-mail. rkoplik@centrum.cz
tel. 725 128 181

Zpracoval / kreslil :
Bc. Jan Záruba

Kontroloval :
Ing. Tomáš Novotný

název stavby :
Novostavba dětského hospice Dům pro Julii

místo stavby :
k.ú. Sadová [611565]
č.parc. 27/1

objednatel :
Dům pro Julii, z. ú.
Ečerova 14, 635 00 Brno

Autorizace:

stupeň PD	DPS - dokumentace pro provedení stavby	zakázka č.	---
datum	červen 2021	formátů A4	03xA4
část projektové dokumentace : D.1.4 - D.1 - SILNOPROUDÉ INSTALACE		měřítko	
stavební objekt : SO 01 - DĚTSKÝ HOSPIC		výkres č. D.1.4.-D.26	paré č.
název výkresu : ROZVADĚČ VYTÁPĚNÍ - RT1.1			