

## ZPEVNĚNÁ PLOCHA

ZEMINA

ZEMINA

## KABELOVÁ CHRÁNIČKA

# HUTNĚNÝ PÍSEK

CHRÁNIČKA DN90  
CYKY 4x70

CHRÁNIČKA DN90  
CYKY 4x70 + CYKY-0 5x1,5

CHRÁNIČKA DN63  
CYKY 4x35 + CXKHV 3x1,5

PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ NUTNO VYTYČIT VŠECHNY STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ.

BUDOUĆÍ UT

FOLIE PVC Š.33CM

PÍSEK

75

CHRÁNIČKA DN90  
CYKY 4x70

CHRÁNIČKA DN90  
CYKY 4x70  
CYKY-O 5x1,5

CHRÁNIČKA 32  
CYKY 4x35  
CXKHV 3x1,5

00

25

0

# ČTYŘSTĚN

$$\pm 0,000 = 248,52 \text{ Bpv}$$

Ing. Tomáš Novotný

Autorizace:

stupeň PD	DPS - dokumentace pro provedení stavby	zakázka č.	---
datum	31.5.2021	formátů A4	2x A4
část projektové dokumentace :		měřítko	
<b>D - DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU</b>		výkres č.	paré č.
stavební objekt :		<b>02</b>	
<b>SO 06 - VENKOVNÍ AREÁLOVÉ ROZVEDY A VO</b>			
název výkresu :			
<b>VZOROVÝ ŘEZ ULOŽENÍ KABELU VE VÝKOPU</b>			