VÝVOD VODY PRO ZAVLAŽOVÁNÍ
KV–DN 25 – UMÍSTĚN V ZEMNÍM BOXU

ZÁSOBNÍK TUV typ DRAŽICE OKCEV 100
ARMATURY – STUDENÁ VODA:

2xKU–SV–G3/4
ZPĚTNÝ VENTIL G3/4
ZKUŠEBNÍ VENTIL G1/2

KU–SV–G3/4
PŘÍPOJKA PRO MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ
–MANOMETR 0,6 MPa+KK–G1/2"
ZKUŠEBNÍ VENTIL G1/2
POJISTNÝ VENTIL SE ZPĚTNOU KLAPKOU G3/4
EXP. NÁDOBA 8L+KV–G1/2
VYPOUŠTĚCÍ VENTIL G1/2

TEPLÁ VODA:
KU–TV–G3/4

CIRKULACE:
2xKU–CV–G3/4
CIRKUL. ČERPADLO DN20 (WILO–STAR–Z–NOVA 1)
ZPĚTNÝ VENTIL G3/4
ZKUŠEBNÍ VENTIL G1/2

HL21–ÚKAP OD POJ.V.
OSTATNÍ ARMATURY DLE POŽADAVKU VÝROBCE

EL. ZOV 100L

KKvyp DN 25

POD STROPEM

VEDENO V JÁDŘE

POTRUBÍ BUDE OPATŘENO TOPNÝM KABELEM A ZAIZOLOVÁNO

POTRUBÍ BUDE OPATŘENO TOPNÝM KABELEM A ZAIZOLOVÁNO

VODOMĚR DN20–S.V.
2xKU–DN25
DV.15/30

PŘÍVOD VODY DO POŽ. NÁDRŽE DN80
+4,20 NAD PODLAHOU 2.PP
NAVAZUJE TECHNOLOGIE
KK DN80
P–80

KU–SV–DN20
KU–SV–DN25
W–DN15
KU–SV–DN40
W–DN15
KU–SV–DN80
W–DN15

VÝŠKA VEDENÍ +2,4m

PŘÍPOJKA VODY
PE90x8,2mm

SVISLÉ POTRUBÍ LT DN80mm
PŘIPEVNIT KE ZDIVU

POPIS VODOMĚRNÉ SESTAVY LT DN80:
1–SPECIÁLNÍ PŘÍRUBA HAWLE č.0400–DN80
2–G–KUS 90° – PŘÍRUBOVÉ KOLENO, č.8530–DN80
2a– FF DN80–700
3–FF DN80–1000
4–FF DN80–800
5–N–KUS PŘÍRUBOVÉ KOLENO S PATKOU , č.5049–DN80
6–SOUPÁTKO HAWLE č.4000–DN80
7–LAPAČ NEČISTOT HAWLE č. 9910 – DN80
8–REDUKCE – FFR 80/50 – HAWLE č. 8550
9–UKLIDŇUJÍCÍ KUS – FF DN50/300 – HAWLE č. 8500
10–FAKTURAČNÍ VODOMĚR DN50
11–MONTÁŽNÍ VLOŽKA HAWLE č.9810 – DN80
12–T 80/50+VV–G1/2
13–ZPĚTNÁ KLAPKA HAWLE č.9830–DN80
14–T 80/50 + SPEC. PŘÍRUBA DN 40
SPECIÁLNÍ PŘÍRUBA HAWLE č.0400–DN80

LEGENDA:

- VODA STUDENÁ
- VODA CIRKULAČNÍ
- VODA TEPLÁ
- VODA POŽÁRNÍ

TECHNICKÝ POPIS:

U	UMYVADLO	5 ks
U TP	UMYVADLO PRO TĚL. POSTIŽENÉ	8 ks
D	DŘEZ	4 ks
WC	KLOZET	5 ks
WC TP	KLOZET PRO TĚL. POSTIŽENÉ	8 ks
S	SPRCHA	1 ks
P	PISOÁR	5 ks
VL	VÝLEVKA	2 ks
N	NÁDRŽKA K VÝLEVCE	2 ks
VV	VÝTOKOVÝ VENTIL S PŘÍPOJEM NA HADICI	1 ks

EO 5L ..... 6 ks
EO 10L ..... 4 ks
EL. ZOV 100L ..... 1 ks

±0,000 = 248,700 m.n.m, VÝŠKOVÝ SYSTÉM B.p.V

ARCHITEKT MICHAL KRISTEN

ZHOTOVITEL:	ATELIÉR, SVATOPLUKA ČECHA 35, 612 00 BRNO
GENERÁLNÍ PROJEKTANT:	ING. ARCH. MICHAL KRISTEN
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	ING. SYLVA KRÁLOVÁ
KONTROLOVAL:	ING. SYLVA KRÁLOVÁ
VYPRACOVAL:	ING. L. NESVADBOVÁ
INVESTOR:	**Statutární město Brno**

AKADEMICKÉ NÁMĚSTÍ VČETNĚ PARKOVACÍHO DOMU
BRNO, VEVEŘÍ, ŠUMAVSKÁ A BULÍNOVA, k.ú. VEVEŘÍ A ŽABOVŘESKY

STUPEŇ PROJEKTU:	DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY
ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO:	M19_461
DATUM:	04/2021

SCHÉMA VODOINSTALACE

MĚŘÍTKO:	M 1:50
ČÍSLO VÝKRESU:	SO 02.ZTI–20