



POZNÁMKA:

- VNITŘNÍ ROZVODY ENERGOBLOKU BUĐOU NAPÁJENY Z HLAVNÍHO ROZVADĚČE +RH1
- VEŠKERÉ INSTALACE BUĐOU PROVEDENY DLE POŽADAVKŮ ČSN 33 2130 ed. 3
- VEŠKERÁ KABELOVÁ VEDENÍ BUĐOU ULOŽENA ZÁSADNĚ SKRYTĚ POD OMÍTKOU S KRYTÍM MIN. 10mm
- JEDNOTLIVÉ TYPY NAVRŽENÝCH SVÍTIDEL,VIZ LEGENDA SVÍTIDEL
- SVÍTIDLA SPÍNÁNA RUČNĚ, VŽDY U VSTUPU DO MÍSTNOSTI
- VEŠKERÉ PROSTUPY MEZI POŽÁRNÍMI ÚSEKY BUĐOU UTĚSNĚNY DLE POŽADAVKŮ ČSN 33 2000-5-52 ed. 2, čl. 527.2
- NEDÍLNOU SOUČASTÍ TĚTO VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE JE TECHNICKÁ ZPRÁVA

LEGENDA SVÍTIDEL:

- A PŘISAZENÉ PRŮMYSLOVÉ SVÍTIDLO
PRIMA LED ABS 8000/840
1x54W,7090lm,4000K,Ra85, IP66
- B PŘISAZENÉ PRŮMYSLOVÉ SVÍTIDLO
PRIMA LED ABS 3200/840
1x22W,2860lm,4000K,Ra85, IP66

LEGENDA ZNAČEK:

- SPÍNAČ, ŘAZENÍ 1 KRYTÍ IP 44
- STŘÍDAVÝ SPÍNAČ, ŘAZENÍ 6 KRYTÍ IP 44
- ⏏ JEDNODÁSOBNÁ ZÁSUVKA 250V/16A KRYTÍ IP 44
- ODBOČNÁ KRABICE, ALTERNATIVNĚ VODIVÝ SPOJ
- ROZVODY OSVĚTLENÍ
- OVLÁDACÍ OBVODY
- ZÁSUVKOVÉ A SILOVÉ ROZVODY

SYSTÉM ZNAČENÍ KABELŮ

- +RH1-W1:CYKY-J 3x1,5
- TYP KABELU, POČET A PRŮŘEZ ŽIL
- POŘADOVÉ ČÍSLO VÝVODU V ROZVADĚČI
- PÍSEMNÝ KÓD DLE ČSN EN 81346-2
- NÁZEV ROZVADĚČE, ZE KTERÉHO JE VÝVOD NAPOJEN

AC-Elektro		Akce:	
Lechovice 189 671 63 Lechovice, okr. Znojmo Tel.: 606 847 299 www.ac-elektro.cz		AKADEMICKÉ NÁMĚSTÍ VČETNĚ PARKOVACÍHO DOMU	
Stupeň:		Investor:	
DPS		Statutární město Brno	
Datum:		Číslo výkresu	
4/2021		D.1.4d - TS-4	
Paré:		Měřítka:	
		1:50	
		Katastrální území:	
		Veveří, Žabovřesky	
		Profesní část:	
		SO.22 TRAFOSTANICE	
		Obsah:	
		Dispoziční řešení elektroinstalace	
		Razítko:	