

POZNÁMKA:
-PODROBNÉ PATROVÉ ROZVADĚČE -RP4 A -RP4 BUDOU NÁPLNĚNY Z HLAVNÍHO ROZVADĚČE -RH
-VŠEČKÉ DALŠÍ ŘEŠENÉ ELEKTRONINSTALACE BUDOU NÁPLNĚNY VÝVOD Z PŘÍSLUŠNÉHO PODROBNÉHO ROZVADĚČE -RH, PŘÍPADNĚ -RH4
-VŠEČKÉ INSTALACE PROVĚST DLE ČSN 33 2130-4:3, ZEJMÉNA DLE PŘÍLOHY 7.10, A ČSN 33 2000-5-52 w2.3, ZEJMÉNA DLE PŘÍLOHY NA (INSTALACE DO 1000V)
-KABELOVÁ VEDENÍ BUDOU ULOŽENA PŘÍZNĚNĚ NA POVRCHU, ULOŽENA PŘEVÁŽNĚ NA HORIZONTALNÍCH KABELOVÝCH TRASÁCH, TVORENÝCH KOORDINOVANÝMI PERFOROVANÝMI KABELOVÝMI ŽLABY
-KABELOVÉ TRASY ULOŽENY NA POVRCHU, DOPORUČENÉ MAXIMÁLNÍ VZDÁLENOSTI PŘÍSTĚPKŮ DLE ČSN 34 7402
-DIMENZE KABELOVÝCH TRAS JE NUTNO PŘÍPUSOBIT SKUTEČNÉMU MNOŽSTVÍ KABELŮ A DIMENZE KABELOVÉHO ULOŽENÉHO SYSTÉMU JE TREBA KOORDINOVAT AZ PŘI MONTÁŽI, NA MÍSTĚ SAMĚM A JE NUTNÉ
-PROZPĚŠIT MÍSTNÍ PODMINKAM, POKUD NENÍ UVEDENO JINAK, ŽABEM MAX. 50x50 mm
-KABELOVÁ VEDENÍ VČETNĚ KABELOVÝCH TRAS URČENÝCH K POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍM ZAŘÍZENÍM VĚSTI ODDĚLENÉ OD OSTATNÍCH ROZVODŮ BUDOU POUŽITÝ KABEY TŘ. REAKCE NA OHNĚ B3ca, KABELOVÉ
-TRASY S FUNKČNÍ INTEGRITOU PROVĚST DLE ČSN 73 3865-0:5
-KABELOVÉ TRASY BUDOU OZNAČENY DLE ČSN 73 3865-0:12.1
-ROZMÍSTĚNÍ JEDNOTLIVÝCH PŘÍSLUŠNÝCH BODŮ JE POZDĚ ORIENTOVÁNÍ, NUTNO KOORDINOVAT S NÁVRHY TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ, PŘÍPADNĚ POŽADAVKY INVESTORA
-VŠEČKÉ VÝVODY KABELŮ JE TREBA PŘÍPUSOBIT JEDNOTLIVÝM PŘÍSLUŠNÝM BODŮM (NUTNO PROVĚRIT NA MÍSTĚ PŘI SAMOTNÉ REALIZACI)
-VŠEČKÉ PŘÍSTUPY KABELŮ JE TREBA PŘÍPUSOBIT MÍSTNÍM PODMINKAM (NUTNO PROVĚRIT NA MÍSTĚ PŘI SAMOTNÉ REALIZACI)
-VŠEČKÉ NÁČINNÉ ČÁSTI (KONTAKTNÍ, TECHNICKÉ) A ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ (KONTAKTNÍ, KONTAKTNÍ, KONTAKTNÍ) BUDOU VZAJEMNĚ VODIVĚ POPODPOVÁNY DLE POŽADAVKŮ ČSN 33 2000-4-41 w2.3, 6. 415.2
-SVÍTLIDLA V GARÁŽÍCH SPRÁVNÁ RUČNĚ Z ROZVADĚČE -RH (ORIENTAČNÍ OSVĚTLENÍ), ŽBLVA SVÍTLIDLA SPRÁVNÁ AUTOMATICKY, NA ZÁKLADĚ PŘÍTOMNOSTI OSOB A INTENZITY OSVĚTLENÍ
-JEDNOTLIVÉ TYPY SVÍTEL, JEDNOTLIVÝ Z NĚJH SVÍTEL, (VZ. PŘÍLOHA Č.1)
-VŠEČKÉ PŘÍSTUPY MEZI POŽÁRNÍMI ÚSEKY BUDOU UŠETŘENY CERTIFIKOVANÝMI PROTIPÓŽÁRNÍMI UPAVKAMI DLE ČSN 33 2000-5-52 w2.3, 6.1527.2
-NEDILNOU SOUČÁSTÍ TĚTO VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE JE TECHNICKÁ ZPRÁVA

