

Veřejná zakázka  
**„NOVOSTAVBA DĚTSKÉHO HOSPICE  
DŮM PRO JULII“**

Zadavatel: **Statutární město Brno**  
se sídlem Dominikánské nám. 196/1, Brno-město, 602 00 Brno  
IČO: 44992785

Druh veřejné zakázky: **nadlimitní veřejná zakázka na stavební práce**  
Druh zadávacího řízení: **otevřené řízení**

zadávaná dle ust. § 56 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

## **VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 3**

dle ust. § 98 a 99 ZZVZ

Zadavatel ve věci výše uvedené veřejné zakázky obdržel žádost dodavatele o vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace, popřípadě poskytuje vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace z vlastního podnětu.

Zadavatel vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace uveřejnil včetně přesného znění žádosti na profilu zadavatele.

### **ŽÁDOST Č. 1 ze dne 8.4.2022**

Dobrý den, žádám Vás o doplnění PD.

V SO 03 Zpevněné plochy je položka č.13 (Vodní plochy - fóliové jezírko s filtrací, D+ M) – není PD.

V SO 05 Přípojka vody a kanalizace je položka č.21 (Protlačování trub v hornině 1 - 4 vnějšího průměru 200 mm) – není PD.

### **INFORMACE ZADAVATELE**

Zadavatel k dotazu uvádí:

- a) K SO 03 - položka č. 13 (Vodní plochy - fóliové jezírko s filtrací, D+M)  
Projektová dokumentace na jezírko není zpracována. Na jezírko je nutné zpracovat dílenskou dokumentaci. Hloubky, konstrukce atd. jsou v řezech G a I (V SO01/architektonicko stavební řešení), kde je také poznámka o dílenské dokumentaci, nebo v SO03/vzorové řezy/ řez B-B.  
Zadavatel doplnil položkový soupis prací v záložce „SO 03 02 Pol“ o položku „Díl: 1A Vodní plochy - jezírko“, kde jsou nově uvedeny položky k nacenění.

Aktualizovaný položkový soupis prací je zveřejněn na profilu zadavatele pod názvem „Soupis prací\_Dům pro Julii\_12\_04\_2022\_slepý“

- b) K SO 05 - Přípojka vody a kanalizace - položka č. 21 (Protlačování trub v hornině 1 - 4 vnějšího průměru 200 mm)  
Projektová dokumentace k protlakům není zpracována. Zhotovitel v rámci této položky provede zápichové jámy a protlaky z jedné jámy do druhé. Zápichové jámy a trasa jsou zakresleny v situaci - viz. situace a podélný profil vodovodu, kde jsou zápichové jámy L3-L6 počáteční, koncové i u křížení se stávající IS znázorněné a dimenze vodovodu, včetně délky a směru protlaku atd.

V Brně dne data elektronického podpisu

---

Statutární město Brno  
právně zastoupeno  
Advokáti KJM legal, s.r.o.