



POŽÁRNÍ UCÁVKY E45

Protipožární pěna - Těsnění prostupů kabelů a potrubí skrz požární dělicí konstrukce. Protipožární ucávky budou osazeny tam, kde je přechod elektroinstalace mezi požárními úseky. Prostupy a spáry vytvořené během výstavby budovy pro jednotlivé instalace, vyžadují použití požárních ucávek, které zajistí původní požární odolnost a celistvost konstrukcí. Požární ucávka musí být opatřena identifikačním štítkem, na kterém je uveden rok instalace, použitý materiál, požární odolnost a údaje o montážní firmě.

LEGENDA MÍSTNOSTÍ - NÁSTAVBA									
číslo	název místnosti	plocha m ²	sv.výška mm	podlaha sokl lišta	úprava stěny	strop	poznámka		
3.01	CHODIŠTĚ	28,1	3300	vinyl - šedá	sokl	OBKLAD CEMBRIT V H1200			
3.02	CHOUBA	31,68	3300	vinyl - šedá	sokl	polstrované kapsy omítka	podhled		
3.03	PŘEDSÍŇKA DÍVKY	4,7	3300	keramická dlažba	sokl	obklad (3000)	podhled		
3.04	TOALETY DÍVKY	9,4	3300	keramická dlažba	sokl	obklad (3000)	podhled		
3.05	BEZBARÉROVÉ WC - ÚČTELE	4,4	3300	keramická dlažba	sokl	obklad (3000)	podhled		
3.06	PŘEDSÍŇKA CHLAPCI	4,6	3300	keramická dlažba	sokl	obklad (3000)	podhled		
3.07	TOALETY CHLAPCI	10,6	3300	keramická dlažba	sokl	obklad (3000)	podhled		
3.08	VÝTAH	3,2					podhled		
3.09	MAT. FYZIKÁLNÍ UČEBNA	75,4	3300	vinyl - žlutá	sokl	omítka	podhled		
3.10a	KABINET 1	17,0	3300	vinyl - šedá	sokl	omítka	obklad v. 3000 za umyvadlem		
3.10b	PŘEDSÍŇ S KUCHYŇKOU	15,4	3300	vinyl - šedá	sokl	omítka	obklad za linkou 500(650)		
3.11	UČEBNA JAZYKŮ I.	56,5	3300	vinyl - žlutá	sokl	omítka	obklad v. 3000 za umyvadlem		
3.12	KABINET 2	19,4	3300	vinyl - šedá	sokl	omítka	podhled		
3.13	UČEBNA JAZYKŮ II.	61,4	3300	vinyl - žlutá	sokl	omítka	obklad v. 3000 za umyvadlem		
3.14	UČEBNA ICT	76,2	3300	vinyl - žlutá	sokl	omítka	obklad v. 3000 za umyvadlem		
3.15	TERASA	21,6	3300	dlažba	sokl				

SEZNAM OBVODU WL - RS3

Bezhalogenové kabely např. NHXMH, 1-CXKH-R									
WL001	5x16mm ²	IS-63/3	Přívod z rozvodnice RH						
WL1	3x1,5mm ²	PL7 10B/1	Osv. schodiště 3 NP, chodba						
WL2	3x1,5mm ²	PL7 10B/1	Osv. soc. zařízení, terasa						
WL3	3x1,5mm ²	PL7 10B/1	Osv. kabinetů, kuchyňka						
WL4	3x1,5mm ²	PL7 10B/1	Osv. nouzové						
WL5	3x2,5mm ²	PL7 16B/1	Zás. 230V kabinet 1 - I., chodba						
WL6	3x2,5mm ²	PL7 16B/1	Zás. 230V kabinet 1 - II., chodba						
WL7	3x2,5mm ²	PL7 16B/1	Zás. 230V kabinet 2 - I., chodba						
WL8	3x2,5mm ²	PL7 16B/1	Zás. 230V kabinet 2 - II., chodba						
WL9	3x2,5mm ²	PL7 16B/1	Vývod 230V řasidlné hodiny						
WL10	3x2,5mm ²	PL7 16B/1	Zás. 230V kuchyňka lednička						
WL11	3x2,5mm ²	PL7 16B/1	Zás. 230V kuchyňka mik. trouba						
WL12	3x2,5mm ²	PL7 16B/1	Zás. 230V kuchyňka linka						
WL13	3x2,5mm ²	PL7 16B/1	Osoušec WC dívky						
WL14	3x2,5mm ²	PL7 16B/1	Osoušec WC chlapi						
WL15	3x2,5mm ²	PL7 16B/1	Osoušec WC ZTP						
WL16	3x2,5mm ²	PL7 16C/1	Zás. 230V s př. ochr. kabinet 1						
WL17	3x2,5mm ²	PL7 16C/1	Zás. 230V s př. ochr. kabinet 2						
WL18	3x2,5mm ²	PL7 16C/1	Rezerva						
WL19	3x2,5mm ²	PL7 16B/1	Dveře na schodiště						
WL20	3x2,5mm ²	PL7 16B/1	Cirkulační čerpadlo 3.NP - m.č. 3.10b						
WL21	3x2,5mm ²	PL7 16B/1	Výhledová vpusť						
WL22	3x2,5mm ²	PL7 16C/1	Rekup. jednotka 1.01						
WL23	3x2,5mm ²	PL7 16C/1	Rekup. jednotka 1.02						
WL24	3x2,5mm ²	PL7 16C/1							

SEZNAM OBVODU WL - RS3.1

Bezhalogenové kabely např. NHXMH, 1-CXKH-R									
WL01	5x6mm ²	IS-25/3	Přívod z rozvodnice RS3						
WL1	3x1,5mm ²	PL7 10B/1	Čidlo pro osvětlení						
WL1.1	3x2,5mm ²	PL7 16C/1	Stimulační trafo DALI pro osvětlení						
WL2	3x2,5mm ²	PL7 16B/1	Zás. 230V - laici po obvodu						
WL3	3x2,5mm ²	PL7 16B/1	Zás. 230V - laici katedra, tabule						
WL4	3x2,5mm ²	PL7 16B/1	Zás. 230V s př. ochr. katedra, tabule						
WL5	3x2,5mm ²	PL7 16C/1	Zás. 230V s př. ochr. katedra, tabule						
WL6	3x2,5mm ²	PL7 16C/1	Zás. 230V s př. ochr. projektor						
WL7	3x2,5mm ²	PL7 16C/1	Zás. 230V s př. ochr. RACK						

SEZNAM OBVODU WL - RS3.2

Bezhalogenové kabely např. NHXMH, 1-CXKH-R				
WL02	5x6mm ²	IS-25/3	Přívod z rozvodnice RS3	
Svodišče STS-275 V4				
WL1	3x1,5mm ²	PL7 10B/1	Čidlo pro osvětlení	
WL1.1	3x2,5mm ²	PL7 16C/1	Stimulační trafo DALI pro osvětlení	
PF7-40/003				
WL2	3x2,5mm ²	PL7 16B/1	Zás. 230V - laici po obvodu	
WL3	3x2,5mm ²	PL7 16B/1	Zás. 230V - laici katedra, tabule	
WL4	3x2,5mm ²	PL7 16B/1	Zás. 230V - laici fada I	
WL5	3x2,5mm ²	PL7 16B/1	Zás. 230V - laici fada II	
WL6	3x2,5mm ²	PL7 16B/1	Zás. 230V - laici fada III	
WL7	3x2,5mm ²	PL7 16C/1	Zás. 230V s př. ochr. katedra, tabule	
WL8	3x2,5mm ²	PL7 16C/1	Zás. 230V s př. ochr. fada I 1/4	
WL9	3x2,5mm ²	PL7 16C/1	Zás. 230V s př. ochr. fada I 2/4	
WL10	3x2,5mm ²	PL7 16C/1	Zás. 230V s př. ochr. fada I 3/4	
WL11	3x2,5mm ²	PL7 16C/1	Zás. 230V s př. ochr. fada I 4/4	
WL12	3x2,5mm ²	PL7 16C/1	Zás. 230V s př. ochr. fada II 1/4	
WL13	3x2,5mm ²	PL7 16C/1	Zás. 230V s př. ochr. fada II 2/4	
WL14	3x2,5mm ²	PL7 16C/1	Zás. 230V s př. ochr. fada II 3/4	
WL15	3x2,5mm ²	PL7 16C/1	Zás. 230V s př. ochr. fada II 4/4	
WL16	3x2,5mm ²	PL7 16C/1	Zás. 230V s př. ochr. fada III 1/4	
WL17	3x2,5mm ²	PL7 16C/1	Zás. 230V s př. ochr. fada III 2/4	
WL18	3x2,5mm ²	PL7 16C/1	Zás. 230V s př. ochr. fada III 3/4	
WL19	3x2,5mm ²	PL7 16C/1	Zás. 230V s př. ochr. fada III 4/4	
WL20	3x2,5mm ²	PL7 16C/1	Zás. 230V s př. ochr. projektor	
WL21	3x2,5mm ²	PL7 16C/1	Zás. 230V s př. ochr. RACK	