



Zadavatel:

Statutární město Brno

se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 602 00 Brno

IČO: 44992785

Veřejná zakázka:

„ZŠ Přemyslovo náměstí – odborné učebny a zázemí“

podlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení podle ust. § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

dle ust. § 98 a 99 ZZVZ

Zadavatel ve věci veřejné zakázky obdržel žádost dodavatele o vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace, popřípadě poskytuje vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace z vlastního podnětu.

Zadavatel vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace uveřejnil včetně přesného znění žádosti na profilu zadavatele.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 ze dne 19. 4. 2022

Žádost č. 1 ze dne 12. 4. 2022:

Žádáme zadavatele o vložení inflační doložky/indexace za účelem úpravy ceny díla.

V současné turbulentní době nelze započítat do ceny inflační rizika ani s výhledem na několik měsíců dopředu. V této souvislosti připomínáme společné stanovisko MMR a ÚOHS z 21. 9. 2021 a další doporučení MMR týkající se výhrady změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce prostřednictvím indexace cen.

Dle přesvědčení dodavatele přispěje vhodný smluvní mechanismus kompenzace růstu/snížení cen k právní jistotě účastníků tohoto výběrového řízení.

Informace zadavatele:

Zadavatel k této žádosti uvádí, že v současné chvíli nepředpokládá doplnění o inflační doložku/indexaci, jakkoliv uvedené při přípravě zadávacích podmínek zvažoval. Zadávací podmínky jsou stanoveny stejně pro všechny dodavatele a je proto na zvážení každého z



účastníků, zda za těchto předem daných podmínek do tohoto řízení svou nabídku podá a zda je ochoten přijmout určitou míru podnikatelského rizika.

Žádost č. 2 ze dne 13. 4. 2022:

Dobrý den, v části elektroinstalace chybí kniha svíidel, prosím o její doplnění.

Informace zadavatele:

Zadavatel k této žádosti uvádí, že doplňuje část projektové dokumentace „D.1.4.5 Silnoproudá elektrotechnika, hromosvod“, která je přílohou tohoto vysvětlení.

Žádost č. 3 ze dne 13. 4. 2022:

Dobrý den, v rámci veřejné zakázky „ZŠ Přemyslovo náměstí – odborné učebny a zázemí“ Váš žádáme o doplnění zadávací dokumentace.

Prosíme o zaslání chybějící dokumentace silnoprůdu, bleskosvodu, rozvodnic.

Informace zadavatele:

Zadavatel k této žádosti odkazuje na odpověď k žádosti č. 2 ze dne 13. 4. 2022.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 ze dne 21. 4. 2022

Žádost č. 4 ze dne 21. 4. 2022:

Dobrý deň, prosím o nahratie novej PD,

zložky zipp ktoré sú nahraté v zadávacej dokumentácii sú poškodené a nedajú sa mi stiahnuť vo formáte zipp. Po stiahnutí a extraktovaní zložky do archívu mi nejdú otvoriť prílohy nahraté v zložke.

Ďakujem vopred za nahratie nepoškodených súborov.

Informace zadavatele:

Zadavatel k této žádosti uvádí, že opakovaně a na různých zařízeních prověřil funkčnost souborů a neshledal jakékoli vady. Níže uvádí možný postup stažení projektové dokumentace z profilu zadavatele: pro otevření souboru obsahujícího projektovou dokumentaci je potřeba nejprve stáhnout veškeré soubory s příponou „zip“ do jedné složky (001-002). Následně pravým



tlačítkem myši kliknout na soubor s názvem „SMB_ZS Premyslovo namesti_Priloha c.2 ZD_Technická specifikace_20220406.zip.001“ a vybrat možnost „Extrahovat zde“ nebo „Rozbalit zde“. Ve složce se vytvoří podsložka s názvem „SMB_ZS Premyslovo namesti_Priloha c.2 ZD_Technická specifikace_20220406“, která obsahuje projektovou dokumentaci. Zadavatel upozorňuje, že pro otevření souboru obsahujícího projektovou dokumentaci je potřeba, aby stažené soubory s příponou „zip“ nesly stejný název, jako na profilu zadavatele.

MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
(podepsáno elektronicky)