

Veřejná zakázka
**„NOVOSTAVBA DĚTSKÉHO HOSPICE
DŮM PRO JULII“**

Zadavatel: **Statutární město Brno**
se sídlem Dominikánské nám. 196/1, Brno-město, 602 00 Brno
IČO: 44992785

Druh veřejné zakázky: **nadlimitní veřejná zakázka na stavební práce**
Druh zadávacího řízení: **otevřené řízení**

zadávaná dle ust. § 56 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 8

dle ust. § 98 a 99 ZZVZ

Zadavatel ve věci výše uvedené veřejné zakázky obdržel žádost dodavatele o vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace, popřípadě poskytuje vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace z vlastního podnětu.

Zadavatel vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace uveřejnil včetně přesného znění žádosti na profilu zadavatele.

ŽÁDOST Č. 1 ze dne 21.4.2022

Dle výkresů bude strukturovaná kabeláž realizována v provedení v cat. 5e, viz. legenda značek. Ve specifikaci je uvedena zás. v provedení cat.5e a kabeláž 6A STP. Prosíme o vyjasnění, jaká cat. bude v celém systému použita.

101	Dvojzásuvka 2xRJ45 UTP KAT 5e design, společné rámečky se silnoproudem	ks	110,00000
110	Kabel pro LAN, plášť B2ca S1 D1, 6A STP	ks	17 600,00000

INFORMACE ZADAVATELE

Zadavatel k dotazu uvádí:

Na kabeláž, co se výkonosti týče, se nekladou žádné zvláštní nároky, tj. kat 5e by vyhovovala. Nicméně jsou kladeny nároky na "požární vlastnosti" - to je plášť B2ca S1 D1. Pokud se nepodaří sehnat na trhu kategorii 5e s tímto pláštěm, pak bude nutné použít kategorii vyšší. Týká se to samozřejmě i příslušných keystonů atd. Tento dotaz byl řešen v rámci Vysvětlení zadávací dokumentace č. 7.

V Brně dne data elektronického podpisu

Statutární město Brno
právně zastoupeno
Advokáti KJM legal, s.r.o.